

Dobra, dnia 28 sierpnia 2019r.

URZĄD GMINY DOBRA
ul. Szczecińska 16a
72-003 Dobra
tel. 91 311 34 17

Nasz znak: ZO.SG.152.6.2019.RA

Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o petycjach (Dz. U z 2018r. poz. 870) w związku ze złożoną skargą, przekazaną przez Radę Gminy do realizacji według właściwości jako petycja realizacji ustawy z dnia 7.06.2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków uprzejmie informuję, że wystąpiłam do eksploatatora gminnej sieci wodociągowej tj. Wodociągów Zachodniopomorskich o sprawdzenie sytuacji i przedstawienie wyjaśnień na piśmie.

W piśmie znak: WZ/TE/2185/4713/2019/KP eksploatator gminnej sieci wodociągowej poinformował, że dokonano kontroli ciśnienia wody w sieci wodociągowej za komorą wodomierzową zasilającą budynki nr 1 i 3 przy ul. Klubowej. Ciśnienie wody bez rozbioru wyniosło 3,3 atm. Natomiast ciśnienie przy rozborze pożarowym 27,9m³/h wynosi 2,4 atm. Z pomiarów wynika jednoznacznie, że ciśnienie wody w punkcie granicy stron jest prawidłowe. Według eksploatatora przyczyny słabego ciśnienia wody należy szukać w instalacji wewnętrznej odbiorcy, co leży w gestii właściciela lub zarządcy nieruchomości.

z poważaniem

WÓJT
Teresa Dera