

URZĄD GMINY DOBRA
Wydział ds. Komunalnych i Inwestycji
ul. Graniczna 24a, 72-003 Dobra
tel. 091-422-39-22

Dobra, 07.04.2020 r.

Wszyscy Wykonawcy

WKI.ZP.271.14.2020.LT

Dot.: Przetargu nieograniczonego na zadanie pn.:
„Budowa ścieżki rowerowej Łęgi - Stolec”

ZESTAW PYTAŃ NR 10

Zamawiający informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „**Budowa ścieżki rowerowej Łęgi - Stolec**” wpłynęły pytania od Wykonawców. W związku z tym, na podst. art. 38 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) wyjaśniamy:


Pytanie 1)

Stosownie do zapisu SIWZ Rozdział VIII Wyjaśnienia treści SIWZ i jej zmiana oraz sposób porozumiewania się wykonawców z Zamawiającym pkt. 3 przesyłam pytanie dotyczące materiałów przetargowych zadania „Budowa ścieżki rowerowej Łęgi - Stolec”:

* przedmiar poz.5 Zabezpieczenie sieci wodociągowej rurą dwudzielną stalową Prosimy o podanie parametrów rury i udostępnienie specyfikacji technicznej dotyczącej tych robót.

Odpowiedź 1)

Zamawiający informuje, że wskazuje parametry dla zabezpieczenia istniejącego wodociągu fi110PVC: rura dwudzielna stalowa ocynkowana fi150, stal S235 oraz uszczelki czołowe, płaskie, śruby, nakrętki i podkładki.


Z upoważnienia Gminy
mgr Tomasz Kalcowski
Kierownik Wydziału
ds. Komunalnych i Inwestycji