

Dobra, 16.04.2020 r.

Wszyscy Wykonawcy

WKL.ZP.271.14.2020.LT

Dot.: Przetargu nieograniczonego na zadanie pn.:
„Budowa ścieżki rowerowej Łęgi - Stolec”

ZESTAW PYTAŃ NR 13

Zamawiający informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Budowa ścieżki rowerowej Łęgi - Stolec” wpłynęły pytania od Wykonawców. W związku z tym, na podst. art. 38 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) wyjaśniamy:

Pytanie 1)

Proszę o sprecyzowanie grubości podbudów z kruszywa łamanego:

- fragment drogi dojazdowej – w opisie pkt. 4.2 gr. 20cm, na rys. 3 Przekroje gr. 30cm
- miejsce odpoczynku - w opisie pkt. 4.2 gr. 15cm, na rys. 3 Przekroje gr. 20cm

Odpowiedź 1)

Zamawiający informuje, że grubość podbudowy z kruszywa łamanego należy przyjąć zgodnie z przekrojami normalnymi tj. fragment drogi dojazdowej 30 cm, miejsce odpoczynku 20 cm.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 05.05.2020 r. o godzinie 11:30 w Wydziale ds. Komunalnych i Inwestycji Urzędu Gminy Dobra, ul. Graniczna 24a, sala konferencyjna.


Z up. Wójta Gminy
mgr Tomasz Kąkowski
Kierownik Wydziału
ds. Komunalnych i Inwestycji