

Dobra, 30.04.2020 r.

Wszyscy Wykonawcy

WKI.ZP.271.14.2020.LT

Dot.: Przetargu nieograniczonego na zadanie pn.:

„Budowa ścieżki rowerowej Łęgi - Stolec”

ZESTAW PYTAŃ NR 14

Zamawiający informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „**Budowa ścieżki rowerowej Łęgi - Stolec**” wpłynęły pytania od Wykonawców. W związku z tym, na podst. art. 38 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) wyjaśniamy:

Pytanie 1)

Proszę o wyjaśnienie ilość humusowania. Zakładając szerokość dolnej podbudowy 4,7m i 0,3m usunięcia humusu, daje to ok 7500m³ natomiast w przedmiarze podano ponad 13000m².

Odpowiedź 1)

Zamawiający informuje, że z uwagi na lokalizację inwestycji i różnorodność występujących warstw gruntu na tym terenie, w pozycji nr 2 przedmiaru tj. zdjęcie warstwy humusu przyjęto usunięcie 0,5m warstwy gruntu.

Z up. Wójta Gminy
mgr Tomasz Kałowski
Kierownik Wydziału
ds. Komunalnych i Inwestycji