

Szczecin, dnia 17.07.2017

RD1/ ZM1/MU/JZ/ /2017

PRODROM Adam Bukowiecki

Grzeczyna 1p

72-003 Grzeczyna

Dotyczy: Likwidacja kolizji istniejącej infrastruktury elektroenergetycznej w związku z budową dróg na osiedlu w Dobrej przy ul. Projektowej, Plenerowej, Porcelanowej, Poetyckiej

W nawiązaniu do przedstawionej planszy projektowej Rejon Dystrybucji Szczecin uzgadnia przedstawione rozwiązanie. Podczas prowadzenia prac należy uwzględnić poniższą uwagę:

„W przypadku stwierdzenia wypływania kabli energetycznych w obszarze wykonywanych prac należy kable zagłębić zgodnie z obowiązującymi normami, dodatkowo istniejące linie kablowe 15kV oraz 0,4kV znajdujące się pod projektowanymi wjazdami, drogami należy osłonić rurami ochronnymi dwudzielnymi typu A110(160) PS oraz ułożyć dodatkowo rury przepustowe rezerwowe o tym samym przekroju. Powyższe prace należy wykonać w ramach likwidacji kolizji pod warunkiem zachowania koordynacji rzędnych wysokościowych istniejącego kabla oraz istniejących szaf kablowych w stosunku do projektowanej nawierzchni. Prace wykonywać w uzgodnieniu z tutejszym Rejonem Dystrybucji. Likwidacja kolizji jak na wstępie możliwa jest wyłącznie kosztem i staraniem wnioskodawcy. W przypadku gdy niezbędne będzie wyniesienie infrastruktury poza obszar kolizji należy indywidualnie wystąpić z wnioskiem o warunki likwidacji kolizji”

Z poważaniem

ENEa Operator Sp. z o.o.
Rejon Dystrybucji Szczecin
Dyrektor

Jerzy Ciaś

Centrala

ENEa Operator Sp. z o.o.
60-479 Poznań, ul. Strzeszyńska 58

tel. +48 / 61 850 41 10
faks +48 / 61 850 44 47

NIP 782 237 71 60
REGON 300455398

kontakt@operator.enea.pl
www.operator.enea.pl