



Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy w Szczecinie
Tama Pomorzańska 26, 70-952 Szczecin
tel. 91 4824281, fax 91 4825208

Dział Zarządzania Majątkiem Sieciowym
Tama Pomorzańska 26, 70-952 Szczecin
tel. (91) 424 72 63, faks (91) 485 32 42
dzial.zarzadzania.majatkem.sieciowym.szczecin@psgaz.pl

PRODROM Adam Bukowiecki
Grzeczka 1p
72-003 Dobra

W/ znak: L.dz. PRO/107/2017
N/ znak: PSGWH00/DT/ZMS-5000-101218/17

z dnia 7-07-2017
z dnia 25-07-2017

Lokalizacja przedsięwzięcia:

woj. zachodniopomorskie, gm. Dobra (Szczecińska), m. Dobra, ul. Projektowa, Plenerowa, Porcelanowa, Poetycka, Krajobrazowa (dz. nr ewid. 541, 286, 208/2) - budowa dróg gminnych

W nawiązaniu do Państwa pisma znak j. w. z dn. 07.07.2017 r. informujemy, że w zakresie planowanej budowy dróg gminnych ułożona jest czynna sieć gazowa średniego ciśnienia, tj. gazociągi dn 90 PE (rok budowy 2007) i dn 63 PE (rok budowy 2007) w ul. Projektowej, Plenerowej, Porcelanowej i Poetyckiej wraz z przyłączami gazowymi dn 25 PE. W/w sieć gazową ułożono na głębokości ok. 0,8-1,1 m w stosunku do rzędnych terenu istniejących podczas jej budowy. Sieć gazowa j. w. po wybudowaniu została zinwentaryzowana i naniesiona na mapy geodezyjne terenu, na których wykonany został m.in. Plan zagospodarowania terenu przedmiotowej inwestycji. Ponadto w/w sieć gazową opisano i oznaczono wg legendy na w/w Planie zagospodarowania terenu, który stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszego pisma. Ułożona w rejonie objętym w/w opracowaniem sieć gazowa jest w dobrym stanie technicznym i nie znajduje się w obowiązującym Planie Inwestycyjnym PSG sp. z o. o. do remontu/wymiany/przebudowy.

W odniesieniu do czynnej sieci gazowej j. w. obowiązuje rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26-04-2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013 r., poz. 640). Zgodnie z tym rozporządzeniem, dla opisanej wyżej sieci gazowej wyznaczone zostały strefy kontrolowane (obszar po obu stronach osi gazociągu, którego linia środkowa pokrywa się z osią gazociągu) 1,0 m (załącznik Nr 2, tabela 3 do w/w rozporządzenia). W strefach kontrolowanych o szerokości 1,0 m Zakład nasz kontroluje wszelkie działania mogące spowodować uszkodzenie sieci gazowej lub mieć inny negatywny wpływ na jej funkcjonowanie i użytkowanie, a wszelkie prace w jej obrębie mogą być prowadzone tylko po wcześniejszym uzgodnieniu sposobu i terminu ich wykonania z naszym Zakładem.

W związku z powyższym przedmiotową inwestycję należy przeprowadzić z uwzględnieniem niżej podanych uwag, które należy uwzględnić w opracowaniu projektowym przedmiotowego zadania:

1. W miejscach, w których ułożona jest czynna sieć gazowa nie należy zmniejszać warstw jej przykrycia i obniżać rzędnych terenu. Warstwy konstrukcyjne drogi powinny znaleźć się

- ponad odcinkami czynnej sieci gazowej.
2. Odległości poziome mierzone od osi gazociągów do krawędzi jezdni (krawężnika) nie mogą być mniejsze niż 0,5 m.
 3. Skrzynki uliczne istniejących, wbudowanych na gazociągach zaworów odcinających i zespołów zaporowo-upustowych należy wyprowadzić do poziomu projektowanej nawierzchni.
 4. Dokonać aktualizacji (pod względem domiarów) oznakowania w/w armatury zaporowej i zaporowo-upustowej tablicami orientacyjnymi - zgodnie ze Standardem Technicznym ST-IGG-1004:2011 wydanym przez Izbę Gospodarczą Gazownictwa.
 5. Na minimum 7 dni przed planowanym rozpoczęciem robót należy powiadomić Polską Spółkę Gazownictwa sp. z o. o. O/ZG Szczecin Gazownię Szczecin Północ (dane adresowe: ul. Mickiewicza 144, 71-153 Szczecin; tel.: 91 42 47 266, faks: 91 487 76 21, e-mail: gazownia.szczecin.polnoc@psgaz.pl) o terminie ich rozpoczęcia, powołując się na znak naszego pisma.
 6. Prace w strefach kontrolowanych o szerokości 1,0 m czynnej sieci gazowej należy prowadzić z zachowaniem szczególnej ostrożności, a roboty ziemne wykonywać ręcznie.
 7. W strefach kontrolowanych o szerokości 1,0 m nie należy urządzać stałych składów, magazynów, wznosić tymczasowych obiektów budowlanych, sadzić drzew, składować ziemi pochodzącej z wykopów oraz podejmować działań mogących spowodować uszkodzenie przewodów gazowych podczas ich użytkowania.

W przypadku wprowadzenia zmian w projekcie dróg gminnych każdorazowo należy zgłosić ten fakt w naszym Zakładzie, a w razie stwierdzenia kolizji wysokościowej z istniejącą siecią gazową, należy wystąpić do naszego Zakładu o wydanie warunków technicznych na jej przebudowę.

Na podstawie obowiązującego w PSG sp. z o. o. „Cennika Usług Pozataryfowych”, za wydanie opinii dot. istniejącej sieci gazowej w rejonie przedmiotowej przebudowy dróg gminnych oraz warunków jej zabezpieczenia w odniesieniu do infrastruktury drogowej pobierana jest opłata w wysokości 170,00 zł (sto siedemdziesiąt złotych) + 23% VAT. Faktura VAT wysłana zostanie do Państwa oddzielną korespondencją.

Z poważaniem

ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. Technicznych
Oddział Zakład Gazowniczy
w Szczecinie

Dariusz Szoplik