

Police, dnia 26 lutego 2019 r.

Gmina Dobra
ul. Szczecińska 16a
72-003 Dobra

KD.673.25.1.2019.NW

Po rozpatrzeniu wniosku z dnia 7 lutego 2019 r., złożonego przez Janusza Białeckiego, działającego z upoważnienia Wójta Gminy Dobra, w sprawie uzgodnienia lokalizacji oświetlenia drogowego (słupów oświetleniowych, linii kablowej i szafy oświetleniowej) projektowanego w pasie drogowym drogi powiatowej nr 3909Z Rzędziny - Buk, działka nr 29 obręb Buk, Zarząd Powiatu w Policach:

- 1) zezwala na proponowaną lokalizację oświetlenia drogowego (słupów oświetleniowych, linii kablowej i szafy oświetleniowej), w pasie drogowym drogi powiatowej nr 3909Z Rzędziny - Buk, działka nr 29 obręb Buk,
- 2) udziela inwestorowi Gminie Dobra, ul. Szczecińska 16a, 72-003 Dobra, prawa do dysponowania nieruchomością oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 29 obręb Buk, na cele budowlane w celu budowy oświetlenia drogowego w rozumieniu art. 3 pkt 11 ustawy Prawo budowlane (Dz.U.2018.1202 t.j. z dnia 2018.06.22 z późn. zm.),
- 3) uzgadnia lokalizację oświetlenia drogowego (słupów oświetleniowych, linii kablowej i szafy oświetleniowej) wskazaną na planie sytuacyjnym stanowiącym załącznik do niniejszego pisma pod warunkiem uwzględnienia poniższych uwag:
 - a) Inwestor zgodnie z art. 22 ust 2 ustawy o drogach publicznych (Dz.U.2018.2068 t.j. z dnia 2018.10.30 z późn. zm.) przed rozpoczęciem robót w pasie drogowym, zawrze z zarządcą drogi powiatowej umowę użyczenia pasa drogowego na cele związane z potrzebami zarządzania drogami,
 - b) jeżeli w przypadku przebudowy drogi powiatowej 3909Z wymagane będzie przełożenie oświetlenia drogowego (słupów oświetleniowych, linii kablowej i szafy oświetleniowej), koszt tego przełożenia ponosi jego właściciel,
 - c) słupy oświetleniowe należy zlokalizować:
 - min. 1,0 m licząc od krawędzi jezdni nie ograniczonej krawężnikiem do najbliższego lica słupa oświetleniowego,
 - min. 0,5 m licząc od lica krawężnika do najbliższego lica słupa oświetleniowego,
 - d) w pasie drogowym drogi powiatowej głębokość układania kabli minimum 1,0 m poniżej poziomu terenu, konstrukcji jezdni o nawierzchni bitumicznej, konstrukcji chodników oraz zjazdów o nawierzchni utwardzonej;
 - e) odległość linii kablowej od innych linii kablowych oraz urządzeń podziemnych powinna być zaprojektowana zgodnie z normą N SEP-E-004 „Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”,
 - f) linię kablową w granicach pasa drogowego drogi powiatowej należy układać w rurze osłonowej w miejscach kolizji, pod zjazdami, w pobliżu drzew oraz pod jezdnią,
 - g) przejścia poprzeczne pod jezdnią oraz zjazdami o nawierzchni utwardzonej należy wykonywać metodą przewiertu poziomego bez naruszania ich konstrukcji,
 - h) wykopy technologiczne pod przewiert wykonywać w odległości minimum 1,5m od krawędzi jezdni o nawierzchni bitumicznej,

- i) naruszone w wyniku prowadzonych robót pobocze należy przywrócić do stanu pierwotnego,
- j) w przypadku naruszenia konstrukcji zjazdów należy je odtworzyć stosując konstrukcje identyczne jak w terenie, wymieniając uszkodzone elementy na nowe,
- k) naruszony w wyniku prowadzonych robót chodnik należy odtworzyć stosując konstrukcję identyczną jak w terenie, wymieniając uszkodzone elementy na nowe,
- l) po wykonaniu robót grunt należy zagęścić do wymaganego wskaźnika zagęszczenia (zgodnie z obowiązującymi normami), zagęszczając go warstwami po 20 cm;
- m) pozytywne wskaźniki zagęszczenia gruntu należy przedstawić zarządcy drogi przed podpisaniem protokołu odbioru robót,
- n) przed przystąpieniem do robót należy wykonać, uzgodnić oraz zatwierdzić projekt czasowej organizacji ruchu drogowego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 roku w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz.U.2017.784 t.j. z dnia 2017.04.14).

Przed rozpoczęciem prac budowlanych należy uzyskać pozwolenie na budowę lub należy dokonać zgłoszenia budowy albo wykonania robót budowlanych.

Utrzymanie obiektów i urządzeń, o których mowa w niniejszym piśmie, należy do ich posiadaczy.

Ewentualne podziemne budowle liniowe przecinające poprzecznie drogę lub usytuowane wzdłuż drogi, powinny być wykonywane w taki sposób, aby nie ograniczały możliwości przebudowy lub remontu drogi.

Podziemne budowle liniowe nie mogą zmniejszać stateczności i nośności podłoża oraz konstrukcji jezdni, naruszać urządzeń odwadniających i innych urządzeń znajdujących się w drodze.

Niniejsza zgoda nie stanowi podstaw do rozpoczęcia prac budowlanych w pasie drogowym drogi powiatowej; przed przystąpieniem do prac budowlanych należy zgłosić do Zarządu Powiatu w Policach zajęcie pasa drogowego oraz zawrzeć z zarządcą drogi powiatowej- Powiatem Polickim umowę użyczenia pasa drogowego na cele związane z potrzebami zarządzania drogami - zgodnie z art. 22 ust 2 ustawy o drogach publicznych (Dz.U.2018.2068 t.j. z dnia 2018.10.30 z późn. zm.).

z up. ZARZĄDU POWIATU

Sochla
mgr Magdalena Sochanowska
Naczelnik Wydziału
Komunikacji, Transportu i Dróg

Otrzymują:

- ① Gmina Dobra
na ręce pełnomocnika:
Janusz Białecki
Firma Projektowo-Wykonawcza 4MAT
ul. Kasztanowa 60, 44-330 Jastrzębie Zdrój
- 2. Wydział KD

np.
PODINSPEKTOR
19
mgr inż. Natalia Wasielewska