

Szczecin, 7 stycznia 2019r.

ENEA Oświetlenie/OS/E/AK

*WEA 19000 11379*

(numer pisma w systemie EOD-eKancelaria)

Firma Projektowo-Wykonawcza

4 MAT

Ul. Kasztanowa 60

44-330 Jastrzębie Zdrój

*K 19000 11379*

dotyczy: Budowy oświetlenia parkingu przy kościele w Buku

Szanowni Państwo,

ENEA Oświetlenie sp. z o.o. wyraża zgodę na budowę oświetlenia ulicznego jw. z zachowaniem następujących warunków technicznych:

1. Nowoprojektowane oświetlenie uliczne należy zaprojektować zasilając je z nowoprojektowanej szafy oświetlenia ulicznego wyprowadzając z szafy nowe obwody w pożądanym kierunku, oraz tak aby obwody nie przekraczały 800mb. Na zasilanie nowoprojektowanej szafy należy uzyskać warunki przyłączenia do sieci od Enea Operator sp. z o.o.
2. Do oświetlenia zastosować kable YAKY o przekrojach wg obliczeń lecz nie mniej niż 4x25mm<sup>2</sup>.
3. Słupy stalowe, stożkowe, ocynkowane, o grubości ścianki min 4mm.
4. Do oświetlenia należy zastosować oprawy LED
5. Projektowaną szafę oświetleniową należy powiązać kablami kaskadowymi oraz z istniejącym oświetleniem.
6. System ochrony wg obowiązujących przepisów.
7. W przypadku przekopów przez jezdnie lub przez wjazdy kable prowadzić w przepustach z rury grubościennych. W przypadku trudnego gruntu kable na całej długości prowadzić w rurach osłonowych Arota.
8. Przy projektowaniu uwzględnić dojazd samochodem do konserwacji.
9. Do realizacji zadania można przystąpić po wcześniejszym uzgodnieniu projektu budowlanego i uzyskaniu stosownych decyzji administracyjnych.
10. W przypadku zabudowy urządzeń na gruntach prywatnych (w przypadkach uzasadnionych technicznie), warunkiem przystąpienia do realizacji zadania (udostępnienia sieci do przebudowy) jest ustanowienie na rzecz ENEA Oświetlenie sp. z o.o. służebności gruntowej, polegającej na nieodpłatnym zapewnieniu dostępu do przebudowanej sieci elektroenergetycznej w celu prowadzenia konserwacji i usuwania awarii.

Centrala

ENEA Oświetlenie sp. z o.o.  
71-080 Szczecin, ul. Ku Słońcu 34

tel. +48 / 91 332 17 10  
faks +48 / 91 813 50 49

NIP 852-19-82-912  
REGON 811084325

oswietlenie@enea.pl  
www.enea-oswietlenie.pl

11. Przed przystąpieniem do realizacji inwestycji wykonawca poinformuje ENEA Oświetlenie sp. z o.o. odpowiednio wcześniej, a na etapie wykonawstwa oświetlenie podlega odbiorom częściowym i odbiorowi końcowemu.
12. Integralną część warunków stanowią „Wymagania dotyczące sieci oświetlenia ulic” na dzień 19.05.2015r. Projekt należy uzgodnić w ENEA Oświetlenie sp. z o.o.
13. Ważność warunków upływa po dwóch latach od ich wydania.

Z poważaniem

ENEA Oświetlenie sp. z o.o.  
Wydział Eksploatacji Szczecin  
KIEROWNIK

*Andrzej Konopelko*

Załączniki:

1. "Wymagania dotyczące sieci oświetlenia ulic „ stan na 19.05.2015r.

k.o.

1. a/a