


## MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

| | |
|---|---|
| OBIEKT: dz. 39, 53, 91, oraz działki sąsiednie w zakresie opracowania<br>Obręb: 0005 Grzepnica, 0003 Dobra<br>Gmina: 321101_2 Dobra<br>Powiat: 3211 Policki<br>Województwo: 32 Zachodniopomorskie | GEOPRIM<br>Adam Wilczek<br>ul. Włościańska 5<br>44-251 Rybnik<br>NIP 642-250-42-81<br>tel.kom. 534 689 694<br>geoprim@onet.pl |
| SKALA: 1:500<br>Układ współrzędnych: 2000 s. 5 PUWG 2000<br>Układ odniesienia wysokości: Kronsztad 86 | Wykonano metodą: a) ~~rastrowo~~ b) wektorowo:<br>skanowanie, kalibracja, digitalizacja rastra |
| Kierownik roboty:<br>inż Jan Baron<br>upr. Nr: 12009<br>.....podpis..... | Wykonano w ramach roboty geodezyjnej:<br>Identyfikator zgłoszenia GK.6640.2226.2018<br>Zgłoszonej w WGKiK SP w Policach |
| Mapę do celów projektowych sporządzono przy wykorzystaniu:<br>1. Mapy zasadniczej w skali 1:500 sekcje: 5.202.16.16.3.2, 5.202.16.16.4.1, 5.202.16.16.3.4, 5.202.16.16.4.3, 5.202.16.21.1.2<br>~~2. Danych branżowych części uzbrojenia podziemnego~~<br>3. Pomiaru zieleni wysokiej i ~~pomników przyrody oraz pomiaru innych obiektów wskazanych przez projektanta~~<br>~~4. Opracowanych geodezyjnie elementów planu zagospodarowania przestrzennego (linie rozgraniczające, linia regulacyjna, osie ulic).~~ | W zakresie opracowania znajdują się punkty osnowy geodezyjnej nr: 11300, 11600<br>podlegające ochronie na podst art.15, art.48 ust.1 pkt 3 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne |
| | Granice i nr działek ewidencyjnych według danych<br>WGKiK SP w Policach, z dnia: 01.10.2018 |
| Na mapie do celów projektowych wykazano następujące uzgodnione przez ZUDP projekty sieci uzbrojenia terenu:<br>*1. 139/2018 - proj. sieć kanalizacji.*<br>*2. 529/2018 - proj. sieć gazowa.*<br>*3. 566/2018 - proj. sieć wodociągowa* | Rejestracja: |
| Informacje dodatkowe<br>1. zakres opracowania<br>2. Redakcja znaków zgodna z Rozporządzeniem MAiC z dnia 02.11.2015r. (Dz. U. 2015 nr 0 poz. 2028)<br>3. Mapa nadaje się do celów projektowych w zakresie pomiaru<br>Służy do projektowania obiektów liniowych - oświetlenie.<br>4. Układ współrzędnych wysokościowych stosowany jest zgodnie z Rozporządzeniem MSWiA z dnia 9.11.2011 r. (Dz.U. 2011 nr 263 poz. 1572)<br>5. Wszystkie trwale obiekty budowlane podlegają wytyczeniu przez jednostkę wykonawstwa geodezyjnego.<br>6. Nie wykluczа się istnienia w terenie również uzbrojenia, o którym brak było informacji branżowych i nie zostały odnalezione w terenie w czasie inwentaryzacji geodezyjnej.<br>7. Opracowanie nie dotyczy przypadku opisanego w §79 ust. 5 rozporządzenia MSWiA z dnia 9.11.2011 r. (Dz.U. Nr 263 poz. 1572) nie nadaje się do projektowania budynków a odległości mniejszej niż 4,0 m od granicy nieruchomości<br>8. Nie wykonano czynności określonych w §80 ust. 4 rozporządzenia MSWiA z dnia 9.11.2011 r. (Dz. U. Nr 263, poz. 1572)<br>9. Udostępnianie i rozpowszechnianie otrzymanych materiałów jest zabronione: art.18 Ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. nr 193, poz. 1287 ze zm.)<br>10. Mapa do celów projektowych sporządzono przy wykorzystaniu ~~skalowej mapy zasadniczej~~ w skali 1:500 w układzie "65"<br>Arkusze mapy zasadniczej: 341.113.013.2, 341.113.014.1, 341.113.013.4, 341.113.014.3, 341.113.061.2 | |
| Uzbrojenie podziemne opracowano na podstawie:<br>1. Pośredniego ustalenia przebiegu aparaturą elektromagnetyczną - z literą A<br>2. Bezpośrednich pomiarów powykonawczych - bez litery<br>W związku z tym w części 1 nie gwarantuje się kompletności, a dokładność położenia uzbrojenia na mapie może być niższa od dokładności kartometrycznej mapy | |
| Aktualność mapy do celów projektowych na dzień:<br>19.10.2018 | Kierownik jednostki wykonawstwa geodezyjnego<br>Adam Wilczek |

*Uaktualniono o inwentaryzację powykonawczą GK.6640.1071.2018*

GEODETA UPRAWNIONY
ŚWIADECTWO NR 12009
inż. Jan Baron

**UWAGA!**
1. Projektowy kabel elektroenergetyczny nN oświetlenia terenu prowadzić na całej długości w rurze ochronnej.
2. Na przejazdach pod drogami kabel ułożyć w rurze dzielonej.
3. Przed przystąpieniem do robót ziemnych wykopy poprzeczne przekopem kontrolnym, a prace prowadzić ręcznie pod nadzorem.
4. W przypadku stwierdzenia uzbrojenia terenu lub kolizji z obiektami nie wykazanymi na mapie przerwać prace i uzgodnić kolizję z właścicielami służbami technicznymi.
5. Powiadomić zapisów zawartych w uzgodnieniach i wytycznych.

**LEGENDA:**
- projektowana oprawa oświetleniowa (osw. chodnika) z źródłem światła LED na projektowanym stalowym słupie
- projektowany kabel nisko napięciowy oświetlenia ulicznego (na całej długości w rurze ochronnej)
- proj. szafa zasilająco-sterująca SOU (oświetlenie uliczne)
- nr proj. słupa
- nr działki przez którą przechodzi inwestycja
- odległość licz słupa od krawędzi jezdni