

Dobra, 04.03.2020 r.

Wszyscy Wykonawcy

WKI.ZP.271.04.2020.AA

Dot.: Przetargu nieograniczonego na zadanie pn.:

„Budowa ulic Stokrotki, Jodłowej, Platanowej, Cyprysowej, Sekwojowej, Oliwkowej, Bukowej i Na Stoku w Dobrej”

ZESTAW PYTAŃ NR 1

Zamawiający informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.: **„Budowa ulic Stokrotki, Jodłowej, Platanowej, Cyprysowej, Sekwojowej, Oliwkowej, Bukowej i Na Stoku w Dobrej”** wpłynęły pytania od Wykonawców. W związku z tym, na podst. art. 38 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) wyjaśniamy:

Pytanie 1)

Proszę o doprecyzowanie czego dotyczy i wskazanie gdzie ten element robót znajduje się w dokumentacji ?:

- pozycja nr 28 przedmiaru -Ustawienie obramowania krawędzi prefabrykowanymi elementami typu L 80 x 50 na ławie betonowej gr. 10 cm ul. Na Stoku,
- o jakie elementy chodzi, rysunek, przekrój, usytuowanie.

Odpowiedź 1)

Zamawiający informuje, że uzupełnia dokumentację projektową o dwa rysunki:

- 1) Rys. 2.1,
- 2) Rys. 2.2

i zamieszcza je na stronie www.bip.dobraszczecinska.pl. Opornik L występuje w celu utrzymania konstrukcji od km 0+004 do 0+039 po prawej stronie ul. Na Stoku - Rys. 2.1 przekrój normalny „Na Stoku” i szczegól D. Działka położona od tej strony jest posadowiona troszkę niżej od ulicy, a do granicy jest zbyt mała odległość, aby wyrobić to skarpą.

Z uwagi na powyższe Zamawiający przedłuża termin składania ofert i wadium do dnia 20.03.2020 r. do godziny 11:00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.03.2020 r. o godzinie 11:30 w Wydziale ds. Komunalnych i Inwestycji Urzędu Gminy Dobra, ul. Graniczna 24a, sala konferencyjna.

Z up. Wójta Gminy

mgr inż. Dagmara Królak
Zastępca Kierownika Wydziału
ds. Komunalnych i Inwestycji