

Dobra, 05.12.2019 r.

Wszyscy Wykonawcy

WKI.ZP.271.50.2019.AA

Dot.: Przetargu nieograniczonego na zadanie pn.:

„Budowa parkingu na dz. nr 342, 3352, 3351, 328 w Dobrej i ogrodzenie cmentarza”

ZESTAW PYTAŃ NR 1

Zamawiający informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „**Budowa parkingu na dz. nr 342, 3352, 3351, 328 w Dobrej i ogrodzenie cmentarza**” wpłynęły pytania od Wykonawców. W związku z tym, na podst. art. 38 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) wyjaśniamy:

Pytanie 1)

Jakiej wysokości należy zastosować system odwodnienia placu? Na przekroju opisano wys. 8,5cm natomiast w opisie podano 7cm.

Odpowiedź 1)

Zamawiający informuje, że wysokość „skrzynek” odwodnienia modułowego wynosi 8,5 cm. Taka wysokość jest na PZP, w PB, STWiORB i przedmiarze. W pkt. XI Uwagi końcowe wysokość 7 cm jest wpisana pomyłkowo, winno być 8,5 cm.

Z up. Wójta Gminy
mgr Tomasz Kakowski
Kierownik Wydziału
ds. Komunalnych i Inwestycji