

Dobra, 6.12.2019 r.

Wszyscy Wykonawcy

WKL.ZP.271.52.2019.LT

Dot.: Przetargu nieograniczonego na zadanie pn.:

„Budowa lapidarium na dz. nr 164 w Dołujach”

ZESTAW PYTAŃ NR 2

Zamawiający informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Budowa lapidarium na dz. nr 164 w Dołujach” wpłynęły pytania od Wykonawców. W związku z tym, na podst. art. 38 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) wyjaśniamy:

Pytanie 1)

Co należy wykonać z istniejącym runem parkowym pokazanym na projekcie?

Odpowiedź 1)

Zamawiający informuje, że w miejscu projektowanych ścieżek runo należy usunąć, pozostały obszar pozostaje bez zmian. Należy przeprowadzić niezbędne prace porządkowe polegające na usunięciu śmieci i połamanych konarów.

Pytanie 2)

W przedmiarze poz. 1.12 wskazano na wzmocnienie podłoża geokratami dla alejek szer. 120 i 80cm a także pod nawierzchnie pod kostkę granitową, natomiast przekroje w projekcie nie przewidują ich wykonania. Czy należy ująć geokratę pod wszystkimi nawierzchniami?

Odpowiedź 2)

Zamawiający informuje, że tak, geokratę należy ująć pod wszystkimi nawierzchniami.

Pytanie 3)

Proszę o potwierdzenie, że tylko zaznaczone na projekcie kolorem czerwonym części muru są do odtworzenia.

Odpowiedź 3)

Zamawiający informuje, że prace należy wykonać zgodnie z projektem.

Pytanie 4)

Proszę o podanie potrzebnej ilości słupków Bulwar i Agroa do ogrodzenia grobów rodzinnych. W przedmiarze podano jedynie ilość kompletów.

Odpowiedź 4)

Zamawiający informuje, że ilość słupków typu Bulwar – 16 szt., słupki typu Agora – 24 szt., wskazano w katalogu nagrobków.

Z up. Wójta Gminy
mgr Tomasz Rakowski
Kierownik Wydziału
ds. Komunalnych i Inwestycji