

URZĄD GMINY DOBRA
Wydział ds. Komunalnych i Inwestycji
ul. Graniczna 24a, 72-003 Dobra
tel. 091-422-39-22

Dobra, 04.12.2019 r.

Wszyscy Wykonawcy

WKI.ZP.271.49.2019.AA

Dot.: Przetargu nieograniczonego na zadanie pn.:

„Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na dz. nr 215/1 (ul. Dębowa) i 68/16 w Dobrej”

ZESTAW PYTAŃ NR 4


Zamawiający informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „**Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na dz. nr 215/1 (ul. Dębowa) i 68/16 w Dobrej**” wpłynęły pytania od Wykonawców. W związku z tym, na podst. art. 38 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) wyjaśniamy:

Pytanie 1)

Z treści opisu zamówienia oraz załączonego projektu wynika, że : Roboty budowlane wykonać w technologii tradycyjnej – wykopem otwartym, natomiast w Decyzji Starostwa Powiatowego z dnia 12 września 2017 określono, iż roboty w chodniku należy wykonać przewiertem sterowanym w rurze osłonowej. Proszę o jednoznaczną odpowiedź dotyczącą technologii robót.

Odpowiedź 1)

Zamawiający informuje, że odcinek sieci wodociągowej od W1 do W3 należy wykonać zgodnie z Decyzją Zarządu Powiatu KD.673.145.3.2017.AS z dnia 12 września 2017r. – w technologii bezwykopowej.


Zur./Mójta Gminy
mgr Tomasz Kakowski
Kierownik Wydziału
ds. Komunalnych i Inwestycji