

Dobra, 12.07.2019 r.

Wszyscy Wykonawcy

WKL.ZP.271.31.2019.AA

Dot.: Przetargu nieograniczonego na zadanie pn.:

„Budowa świetlicy na „Mierzyniance” – adaptacja projektu budowlanego”

ZESTAW PYTAŃ NR 4

Zamawiający informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Budowa świetlicy na „Mierzyniance” – adaptacja projektu budowlanego” wpłynęły pytania od Wykonawców. W związku z tym, na podst. art. 38 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) wyjaśniamy:

Pytanie 1)

Poproszę o doprecyzowanie wyposażenia:

- a) zlewozmywak - wpuszczany w blat czy nakładany?
- b) kuchnia gazowa - szerokość 50 cm czy 60cm, wolnostojąca czy wbudowana w szafki?
- c) system spuszczenia wody z pisuaru?
- d) system spuszczenia wody z WC?

Odpowiedź 1)

Zamawiający doprecyzowuje wyposażenia w następujący sposób :

- a) zlewozmywak wpuszczany w blat.
- b) kuchenka gazowa szer. 60 cm, wbudowana w szafki.
- c) system instalacyjny do podtynkowego zaworu splukującego do pisuarów.
- d) system instalacyjny do podtynkowego zaworu splukującego do wc.

Z up. Wójta Gminy
mgr Tomasz Kukulski
Kierownik Wydziału
ds. Komunikacji i Inwestycji