



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Pomorze Zachodnie

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Projekt RPZP.02.02.00-32-0007/18-00

Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 2
Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 2.2. Zrównoważona multimodalna mobilność miejska i działania adaptacyjne łagodzące zmiany klimatu w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego

URZĄD GMINY DOBRA
Wydział ds. Komunalnych i Inwestycji
ul. Graniczna 24a, 72-003 Dobra
tel. 091-422-39-22

Dobra, 07.06.2019 r.

Wszyscy Wykonawcy

WKL.ZP.271.32.2019.LT

Dot.: Przetargu nieograniczonego na zadanie pn.:

„Budowa infrastruktury komunikacyjnej, w tym trasy rowerowej łączącej m. Dobra z węzłem przesiadkowym Głębokie w Szczecinie wraz z promocją rozwiązań alternatywnych wobec transportu indywidualnego”

ZESTAW PYTAŃ NR 8

Zamawiający informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Budowa infrastruktury komunikacyjnej, w tym trasy rowerowej łączącej m. Dobra z węzłem przesiadkowym Głębokie w Szczecinie wraz z promocją rozwiązań alternatywnych wobec transportu indywidualnego” wpłynęły pytania od Wykonawców. W związku z tym, na podst. art. 38 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) wyjaśniamy:

Pytanie 1)

Na trasie projektowanego chodnika oraz ciągu pieszo-rowerowego występują liczne powierzchniowe elementy infrastruktury podziemnej. W przedmiarze robót brak jest pozycji „Regulacja pionowa urządzeń obcych”, która obejmowałaby m. in. regulację pionową studzienek zaworów gazowych, wodociągowych oraz studzienek kanalizacyjnych. Zwracamy się z prośbą o uzupełnienie przedmiaru branży drogowej.

Odpowiedź 1)

Zamawiający informuje, że powyższe regulacje należy uwzględnić w poz. Kosztorysowej nr 1: „Koszt dostosowania się do wymagań Warunków Kontraktu i Wymagań Ogólnych zawartych w Specyfikacji Technicznej D.00.00.00”.

Pytanie 2)

Zwracamy się z prośbą o dołączenie do dokumentacji specyfikacji dotyczącej pozycji nr 2 przedmiaru branży drogowej: „Zadaszony parking rowerowy przy przystanku autobusowym w systemie Bike&Ride km 1+045 (str. P)” oraz o sprecyzowanie typu, wymiarów, rodzaju zadaszenia, zastosowanych materiałów oraz innych danych koniecznych do odpowiedniej wyceny pozycji.

Odpowiedź 2)

Zamawiający informuje, że liczba miejsc postojowych 24 czyli 2x12 stojaków (z możliwością dwustronnego przypięcia roweru) + forma zadaszenia i bryły wiat dowolna (do realizacji po wcześniejszej akceptacji Zamawiającego).

Z up. Wojta Gminy
mgr Tomasz Kuchowski
Kierownik Wydziału
ds. Komunikacji i Inwestycji