

URZĄD GMINY DOBRA
 Wydział ds. Komunalnych i Inwestycji
 ul. Graniczna 24a. 72-003 Dobra
 tel. 12 36 07

INBUD Biuro Projektów
 Ul. H. Dąbrowskiego 1 A
 70-100 Szczecin

Nasz znak: WKI.WT.7021.326.2015.MK

Data: 2015-12-16

W odpowiedzi na podanie w sprawie wydania zgody i warunków technicznych na budowę kanalizacji sanitarnej w zlewni przepompowni PS Nowa wzdłuż ulic Zgodnej, Tytusa, Kokosowej i Ozdobnej na terenie Mierzyna w miejscowości **Mierzyn** oświadczam, że:

1. Ścieki z rejonu ulic: Zgodnej, Tytusa, Kokosowej i Ozdobnej należy odprowadzić do przepompowni PS Nowa.
2. Projektowany kanał sanitarny należy włączyć poprzez wykonanie nowej studzienki kanalizacyjnej usytuowanej przed wlotem do przepompowni.
3. Wykonać przełączenie istniejącego kanału sanitarnego w ulicy Lubieszyńskiej do projektowanego kanału w ulicy Kokosowej.
4. Przed zasypaniem wykonanej sieci należy ją zgłosić do odbioru technicznego.
5. Trasę projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej należy uzgodnić ze wszystkimi użytkownikami i właścicielami uzbrojenia podziemnego oraz właścicielami gruntów, przez które będzie przebiegała.
6. Zastrzega się również prawo dokonania uzgodnień na etapie projektu technicznego.
7. Kolizję projektowanej sieci z istniejącą infrastrukturą techniczną należy usunąć na własny koszt pod nadzorem eksploatatora.
8. Termin ważności niniejszych warunków - 12 miesięcy od daty wystawienia.
9. Należy powiadomić firmę POLDEK o zamiarze wykonania przyłącza/sieci trzy dni przed rozpoczęciem robót.
10. Wykonawca przyłącza/sieci ma obowiązek zgłoszenia do odbioru wykonywaną kanalizację w stanie odkrytym do firmy POLDEK.

OTRZYMUJĄ

1. Adresat
2. „POLDEK” Dionizy Polikowski
ul. Krzemienna 4, Mierzyn
72-006 Szczecin
3. Aa

z up. Wójta Gminy
Irzyk Ziental
 Kierownik Wydziału
 ds. Komunalnych i Inwestycji