

Dobra, 1.03.2019 r.

**Wszyscy Wykonawcy**

WKI.ZP.271.04.2019.LT

Dot.: Przetargu nieograniczonego na zadanie pn.:

**„Urządzenie i zagospodarowanie terenu sportowego przy ul. Pięknej w Dołujach”**

**ZESTAW PYTAŃ NR 14**

Zamawiający informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.: **„Urządzenie i zagospodarowanie terenu sportowego przy ul. Pięknej w Dołujach”** wpłynęły pytania od Wykonawców. W związku z tym, na podst. art. 38 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) wyjaśniamy:

**Pytanie 1)**

Proszę o sprecyzowanie materiału z jakiego mają zostać wykonane urządzenia do siłowni zewnętrznej?

Mają być wykonane ze stali nierdzewnej czy stali czarnej ocynkowanej i malowanej proszkowo?

**Odpowiedź 1)**

Urządzenia fitness należy wykonać ze stali czarnej oczyszczonej w procesie piaskowania, zabezpieczonej przed korozją przez cynkowanie i malowanie proszkowe farbami poliestrowymi, odpornymi na UV.

Z up.  Gminy

*Irena Ziental*  
Kierownik Wydziału  
ds. Komunalnych i Inwestycji