

Dobra, 1.03.2019 r.

**Wszyscy Wykonawcy**

WKI.ZP.271.04.2019.LT

Dot.: Przetargu nieograniczonego na zadanie pn.:

**„Urządzenie i zagospodarowanie terenu sportowego przy ul. Pięknej w Dołujach”**

**ZESTAW PYTAŃ NR 15**

Zamawiający informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Urządzenie i zagospodarowanie terenu sportowego przy ul. Pięknej w Dołujach” wpłynęły pytania od Wykonawców. W związku z tym, na podst. art. 38 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) wyjaśniamy:

**Pytanie 1)**

W zestawie pytań nr 8, odpowiedź w sprawie drenażu francuskiego z pytania nr 1 i 9 wskazuje, że należy wykonać go zgodnie z opisem w projekcie, natomiast odpowiedź na pytanie nr 7 wskazuje, że należy wykonać go zgodnie z rysunkiem. Proszę o sprecyzowanie.

**Odpowiedź 1)**

Zamawiający informuje, iż drenaż francuski należy wykonać zgodnie z wymaganiami zawartymi w opisie technicznym.

**Pytanie 2)**

Wg. przedmiaru należy wykonać 56,5mb drenażu, w projekcie wykazano dodatkowo odprowadzenie drenażu pod powierzchnią co z pominięciem studzienek daje łącznie ok. 135mb drenażu. Jaką ilość należy przyjąć do wyceny.

**Odpowiedź 2)**

Do wyceny należy przyjąć łączną długość drenażu ok. 120 mb.


**Pytanie 3)**

Proszę o ponowne rozważenie technologii wykonania posadzki betonowej. Z otrzymanych informacji od firm zajmujących się natryskiem betonu oraz producentów mieszanek betonowych wynika, że nie ma technicznej możliwości wykonania natrysku zaprojektowaną mieszanką w uwagi na zbyt duże ziarna kruszywa, które nie przejdą przez dysze natryskującą. W związku z powyższym proszę o dopuszczenie wykonania nawierzchni poprzez wylewanie mieszanki betonowej.

**Odpowiedź 3)**

Betonową posadzkę – należy wykonać ze zbrojonych elementów konstrukcyjnych z betonu C30/37 (B37) XF3 grubości 20cm na podkładzie z chudego betonu C8/10 (B10) grubości 15cm. Wierzchnia warstwa płyty musi zostać zatarta mechanicznie na gładko oraz zaimpregnowana bezbarwnym preparatem do pielęgnacji i utwardzania powierzchni betonowych, wytworzonym na bazie żywicy akrylowej. Pozostałe zapisy zgodnie z dokumentacją.

Z up. Wójta Gminy

  
Irena Ziental  
Kierownik Wydziału  
ds. Komunalnych i Inwestycji