

Dobra, 1.03.2019 r.

Wszyscy Wykonawcy

WKI.ZP.271.04.2019.LT

Dot.: Przetargu nieograniczonego na zadanie pn.:

„Urządzenie i zagospodarowanie terenu sportowego przy ul. Pięknej w Dołujach”

ZESTAW PYTAŃ NR 16

Zamawiający informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Urządzenie i zagospodarowanie terenu sportowego przy ul. Pięknej w Dołujach” wpłynęły pytania od Wykonawców. W związku z tym, na podst. art. 38 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) wyjaśniamy:

Pytanie 1)

W projekcie zaznaczono, że urządzenia fitness mają zostać wykonane ze stali nierdzewnej zabezpieczonej przed korozją przez cynkowanie i malowanie proszkowo. W związku z tym, że praktycznie nie spotyka się aby stal nierdzewną pokrywać cynkiem i farbą, proszę o informację czy urządzenia mają zostać wykonane ze stali tzw. czarnej cynkowanej i malowanej proszkowo czy ze stali nierdzewnej?

Odpowiedź 1)

Zamawiający informuje, że urządzenia fitness należy wykonać ze stali czarnej oczyszczonej w procesie piaskowania, zabezpieczonej przed korozją przez cynkowanie i malowanie proszkowe farbami poliesterowymi, odpornymi na UV.

Pytanie 2)

W projekcie zaznaczono, że betonowa nawierzchnia zewnętrzna ma zostać wykonana metodą torkretowania, jednak po konsultacji z firmą specjalizującą się wykonywaniem tego typu nawierzchni otrzymaliśmy informację, że specyfikacja dotycząca nawierzchni przygotowana jest pod nawierzchnię wylewaną. Proszę o ostateczną decyzję, czy nawierzchnia ma być wykonywana metodą torkretowania? Jeżeli tak, proszę o odpowiednią modyfikację specyfikacji.

Odpowiedź 2)

Zamawiający informuję, że betonową posadzkę – należy wykonać ze zbrojonych elementów konstrukcyjnych z betonu C30/37 (B37) XF3 grubości 20cm na podkładzie z chudego betonu C8/10 (B10) grubości 15cm. Wierzchnia warstwa płyty musi zostać zatarta mechanicznie na gładko oraz zaimpregnowana bezbarwnym preparatem do pielęgnowania i utwardzania powierzchni betonowych, wytworzonym na bazie żywicy akrylowej. Pozostałe zapisy zgodnie z dokumentacją.

Z up. Wójta Gminy
Irena Ziental
Kierownik Wydziału
ds. Komunalnych i Inwestycji