

Dobra, 14.01.2019 r.

Wszyscy Wykonawcy

WKL.ZP.271.04.2019.LT

Dot.: Przetargu nieograniczonego na zadanie pn.:

„Urządzenie i zagospodarowanie terenu sportowego przy ul. Pięknej w Dolujach”

ZESTAW PYTAŃ NR 4

Zamawiający informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.:
„Urządzenie i zagospodarowanie terenu sportowego przy ul. Pięknej w Dolujach” wpłynęły pytania od
Wykonawców.

W związku z tym, na podst. art. 38 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) wyjaśniamy:

Pytanie 1)

Czy urządzenie z punktu MA4.1 Kosz do koszykówki może zostać zastąpione innym? Np.: Zbliżonym parametrami urządzeniem? Urządzenie przedstawione w projekcie jest niezgodne z normą PN EN 1176 (norma na place zabaw). Zaproponowane urządzenie ma tablicę przytwierdzoną do słupa co jest niezgodne z normą. Czy istnieje możliwość zaproponowania kosza do koszykówki z ramą łączącą słup i tablicę, która "wprowadzi" dystans pomiędzy słupem i tablicą?

Odpowiedź 1)

Z uwagi na brak dokumentów zastosowanego w dokumentacji projektowej kosza należy przyjąć kosz do koszykówki o parametrach:

Wymiary: 110x177 cm

Całkowita wysokość: 373 cm


Wymagana nawierzchnia bezpieczna: TAK

Zgodność z normą PN EN 1176: TAK

Dystans pomiędzy słupem i tablicą: rama łącząca słup z tablicą


Z up. Wójta Gminy

Irena Ziental
Kierownik Wydziału
ds. Komunalnych i Inwestycji



110 cm

373 cm



177 cm