

Dobra, 14.01.2019 r.

Wszyscy Wykonawcy

WKI.ZP.271.04.2019.LT

Dot.: Przetargu nieograniczonego na zadanie pn.:

„Urządzenie i zagospodarowanie terenu sportowego przy ul. Pięknej w Dołujach”

ZESTAW PYTAŃ NR 5

Zamawiający informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.:
„Urządzenie i zagospodarowanie terenu sportowego przy ul. Pięknej w Dołujach” wpłynęły pytania od
Wykonawców.

W związku z tym, na podst. art. 38 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) wyjaśniamy:

Pytanie 1)

Poz. 69 kosztorysu, montaż pergoli 6 kompletów.

Czy prace obejmują wykonanie 6 kompletów pergoli x 7 słupków, czy 1 komplet x 7 słupków. Ilość słupków pergoli policzona z załącznika nr 1 poz. MA 4.7

Odpowiedź 1)

Zamawiający informuje, iż należy przyjąć wykonanie 6 sztuk przęseł pergoli o kształcie litery L (ilość zgodnie z rysunkiem zagospodarowania terenu)

Pytanie 2)

Prosimy o rysunki techniczne dotyczące schodów na trybunę + przedmiar na ten element

Odpowiedź 2)

Zamawiający informuje, iż w projekcie przyjęto prefabrykowany stopień (120x35x20 cm) umożliwiający wejście na pierwszy poziom trybunki z poziomu terenu (rys. 02/K, 03 arch.)

Z up. Wójtka Gminy
Irena Ziental
Kierownik Wydziału
ds. Komunalnych i Inwestycji