

Dobra, 28.01.2019 r.

**Wszyscy Wykonawcy**

WKI.ZP.271.04.2019.LT

Dot.: Przetargu nieograniczonego na zadanie pn.:

**„Urządzenie i zagospodarowanie terenu sportowego przy ul. Pięknej w Dołujach”**

**ZESTAW PYTAŃ NR 6**

Zamawiający informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.:  
**„Urządzenie i zagospodarowanie terenu sportowego przy ul. Pięknej w Dołujach”** wpłynęły pytania od  
Wykonawców.

W związku z tym, na podst. art. 38 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) wyjaśniamy:

**Pytanie 1)**

Proszę o określenie materiały nawierzchni parkingów: na rys. zagospodarowania wskazane jest na betonowe płyty ażurowe natomiast w opisie na geokratę. Jeżeli mają być wykonane z geokraty to proszę o sprecyzowanie jej wymiarów - w projekcie występują dwa rozmiary: 50x50x4 i 50x50x3.

**Odpowiedź 1)**

Zamawiający informuje, iż należy przyjąć nawierzchnię zgodnie z opisem - ekokrata parkingowa (dopuszczalny nacisk na oś min. 115 kN/oś).

**Pytanie 2)**

Proszę o wskazanie miejsc montażu sprzętu sportowego na boisku.

**Odpowiedź 2)**

Zamawiający informuje, iż montaż bramek i siatki należy wykonać zgodnie z zasadami gry (piłka ręczna, siatkówka) względem osi (podłużnej i poprzecznej) boiska.

**Pytanie 3)**

Czy do oferty trzeba dołączać karty katalogowe urządzeń i dokumenty odnośnie nawierzchni poliuretanowej zgodnie z zapisami w projekcie? W SIWZ brak takiego zapisu.

**Odpowiedź 3)**

Nie.

**Pytanie 4)**

Proszę o udostępnienie Opinii geotechnicznej.

**Odpowiedź 4)**

Zamawiający informuje, iż załącza opinię geotechniczną i zamieszcza ją na stronie Zamawiającego.

**Z uwagi na powyższe Zamawiający przedłuża termin składania ofert i wadium do dnia 08.02.2019 r., godzina 10:30.**

**Otwarcie ofert nastąpi w dniu 08.02.2019 r. o godzinie 11:00 w Wydziale ds. Komunalnych i Inwestycji Urzędu Gminy Dobra, ul. Graniczna 24a, sala konferencyjna.**

**Pytanie 5)**

Czy drewno z wycinki drzew wykonawca musi zagospodarować we własnym zakresie, czy Zamawiający wskaże miejsce wywozu na wskazane w przedmiarze 2km?

**Odpowiedź 5)**

Zamawiający informuje, iż drewno z wycinki drzew wykonawca musi zagospodarować we własnym zakresie.

**Pytanie 6)**

Proszę o z jakiego kruszywa ma zostać wykonana warstwa podbudowy pod boisko wielofunkcyjne gr. 8 cm? Na rys. 08 wskazane jest na "mieszankę drobonogranulowaną ze skał magmowych (0,075-4mm)" natomiast w opisie do projektu jest "kliniec - kruszywo frakcji 0-31,5 mm".

**Odpowiedź 6)**

Zamawiający informuje, iż rodzaj warstw podbudowy należy przyjąć zgodnie z zapisami w części opisowej

- warstwa wyrównawcza - kliniec – kruszywo frakcji 0-31,5 grubości 8 cm
- warstwa nośna - tłuczeń - kruszywo frakcji 31,5/63 grubości 15 cm

**Pytanie 7)**

Czy elementy żelbetowe prefabrykowane mogą zostać wykonane jako wylewane na budowie?

**Odpowiedź 7)**

Zamawiający informuje, iż nie. Należy wykonać elementy jako prefabrykowane.

**Pytanie 8)**

Proszę o sprecyzowanie urządzenia fitness nr SZ1.1 opisanego w "załączniku nr 1" na stronie 6 - nazwa urządzenia została podana jako wyciskacz w pozycji siedzącej a na zdjęciu [zgodnie z informacją otrzymaną od producenta] jest urządzenie "wyciąg górny".

**Odpowiedź 8)**

Zamawiający informuje, iż w projekcie wskazano potoczną nazwę urządzenia, jego wymiary wraz z opisem przeznaczenia ćwiczeń. Należy przyjąć urządzenie o wymaganych w projekcie parametrach.

**Pytanie 9)**

Na rys. 08 warstwy pod chodnik składają się podsypki cementowo-paskowej gr. 5 cm i piasku średniozarnistego gr. 10 cm, natomiast w przedmiarze podbudowa z kruszywa łamanego gr. 25 cm. Proszę o ujednoczenie.

**Odpowiedź 9)**

Zamawiający informuje, iż grubość podbudowy z kruszywa należy przyjąć zgodnie z przedmiarem i opisem 25 cm.

Z up. Wójta Gminy  
Irena Zięba  
Kierownik Wydziału  
Spraw Komunalnych i Inwestycji