

Dobra, 16.01.2019 r.

Wszyscy Wykonawcy

WKI.ZP.271.03.2019.AA

Dot.: Przetargu nieograniczonego na zadanie pn.:

„Doluje, budowa stacji uzdatniania wody”.

ZESTAW PYTAŃ NR 1

Zamawiający informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „**Doluje, budowa stacji uzdatniania wody**” wpłynęły pytania od Wykonawców. W związku z tym, na podst. art. 38 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) wyjaśniamy:

Pytanie 1)

Zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisu SIWZ jak poniżej:

Jest:

a) zdolności zawodowe:

Zamawiający uzna, że wykonawca posiada wymagane zdolności zawodowe zapewniające należyte wykonanie zamówienia, jeżeli wykaże, że wykonał należycie w okresie pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 2 prace podobne. Za jedną robotę budowlaną podobną Zamawiający uzna roboty budowlane polegające na budowie lub rozbudowie stacji uzdatniania wody o wydajności maksymalnej $Q_{dmax} = 2640 \text{ m}^3/\text{d}$ przy założeniu pracy 22 h/dobę i wydajności maksymalnej $Q_{hmax} = 120 \text{ m}^3/\text{h}$ wraz z budową zbiornika wody o pojemności minimalnej $V = 200 \text{ m}^3$ oraz renowacją istniejących studni głębinowych; o wartości robót nie mniej niż 2 500 000 zł brutto każda z prac.

Czy Zamawiający uzna warunek za spełniony jeśli Wykonawca wykaże się doświadczeniem przy wykonywaniu roboty budowlane polegające na budowie lub rozbudowie stacji uzdatniania wody o wydajności maksymalnej $Q_{dmax}=2640 \text{ m}^3/\text{d}$ przy założeniu pracy 22h/dobę i wydajności maksymalnej $Q_{hmax}=120 \text{ m}^3/\text{h}$ wraz z budową lub modernizacją lub rozbudową zbiornika wody o pojemności minimalnej $V=200 \text{ m}^3$ oraz renowacją istniejących studni głębinowych; o wartości robót nie mniej niż 2 500 000 zł brutto każda z prac.

Odpowiedź 1)

Zamawiający informuje, że modyfikuje zapisy Rozdz. V ust. 2 pkt 3a i otrzymują one następujące brzmienie:

a) zdolności zawodowe:

Zamawiający uzna, że wykonawca posiada wymagane zdolności zawodowe zapewniające należyte wykonanie zamówienia, jeżeli wykaże, że wykonał należycie w okresie pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 3 roboty podobne polegające na:

1. Budowie lub rozbudowie stacji uzdatniania wody o wydajności maksymalnej $Q_{dmax}=2640\text{ m}^3/\text{d}$ przy założeniu pracy 22 h/dobę i wydajności maksymalnej $Q_{hmax}=120\text{ m}^3/\text{h}$, o wartości robót nie mniej niż 2 000 000 zł brutto,
 2. Budowie/modernizacji/rozbudowie zbiornika wody o pojemności minimalnej $V=200\text{ m}^3$ o wartości robót nie mniej niż 200 000 zł brutto,
 3. Renowacji istniejących studni głębinowych, o wartości robót nie mniej niż 50 000 zł brutto,
- Zamawiający dopuszcza możliwość realizacji trzech robót podobnych w ramach jednej inwestycji, przy wyraźnym wskazaniu zakresu przedmiotowego każdej z robót podobnych realizowanych w ramach danej inwestycji.

Pytanie 2)

Czy Zamawiający uzna warunek spełnienia wiedzy i doświadczenia, jeśli Wykonawca wykaże się robotą budowlaną polegającą na:

4. Budowie lub rozbudowie stacji uzdatniania wody o wydajności maksymalnej $Q_{dmax}=2640\text{ m}^3/\text{d}$ przy założeniu pracy 22 h/dobę i wydajności maksymalnej $Q_{hmax}=120\text{ m}^3/\text{h}$, o wartości robót nie mniej niż 2 500 000 zł brutto każda z prac
5. Budowie/modernizacji/rozbudowie zbiornika wody o pojemności minimalnej $V=200\text{ m}^3$,
6. Renowacji istniejących studni głębinowych;

Poszczególne zadania były wykonywane w ramach różnych zadań (kontraktów).

Odpowiedź 2)

Zamawiający informuje, iż modyfikuje zapisy Rozdz. V ust. 2 pkt 3a, dot. spełnienia warunku udziału w postępowaniu, wskazane w odpowiedzi na pytanie 1.

Z uwagi na powyższe Zamawiający przedłuża termin składania ofert i wadium do dnia 01.02.2019 r., godzina 10:30.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 01.02 .2019 r. o godzinie 11:00 w Wydziale ds. Komunalnych i Inwestycji Urzędu Gminy Dobra, ul. Graniczna 24a, sala konferencyjna.

Z up. Wójta Gminy

Irena Gontal
Kierownik Wydziału
ds. Komunalnych i Inwestycji