

Dobra, 1.10.2018 r.

URZĄD GMINY DOBRA
Wydział ds. Komunalnych i Inwestycji
ul. Graniczna 24a, 72-003 Dobra
tel. 091-422-39-22

Wszyscy Wykonawcy

WKI.ZP.271.42.2018.LT

Dot.: Przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „**Budowa przedszkola w Mierzynie**”

ZESTAW PYTAŃ NR 20

Zamawiający informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „**Budowa przedszkola w Mierzynie**” wpłynęły pytania od Wykonawców. W związku z tym, na podst. art. 38 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) wyjaśniamy:

Pytanie 1)

W odpowiedzi na pytanie nr 19 (zestaw pytań nr 4 z dn. 10.09.2018r.) Zamawiający odsyła do rysunku ZT-2 PLANSZA KOORDYNACYJNA, która nie pokazuje żadnych szczegółów zasilania budynku, a wskazane tam informacje ograniczają się jedynie do podania typu istniejącego kabla YKXS 5x50mm².

Nadal brak:

- wskazania umiejscowienia szafy SR,
- wskazania całej trasy kabla do SR,
- informacji czy kabel zasilający będzie nowy czy wykorzystany będzie istniejący (przy czym domyślna część kabla znajduje się poza zakresem budowy)

Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o w/w informacje niezbędne do wykonania prawidłowej wyceny.

Odpowiedź 1)

Zamawiający informuję, iż szafa SR znajduje przy stacji trafo na terenie szkoły, poza terenem budowy przedszkola. Zatem nie ma potrzeby wskazywania całej trasy kabla do SR, gdyż nie podlega on przebudowie. Należy włączyć się do istniejącego kabla w punkcie e1. Kabel zasilający jest istniejący, do wykorzystania i nie podlega przebudowie.

Z up. Wójta Gminy
Irena Zental
Kierownik Wydziału
ds. Komunalnych i Inwestycji