

**URZĄD GMINY DOBRA**  
Wydział ds. Komunalnych i Inwestycji  
ul. Graniczna 24a, 72-003 Dobra  
tel. 091-422-39-22

Dobra, 7.09.2018 r.

**Wszyscy Wykonawcy**

WKI.ZP.271.42.2018.LT

Dot.: Przetargu nieograniczonego na zadanie pn.:

**„Budowa przedszkola w Mierzynie”**

#### ZESTAW PYTAŃ NR 2

Zamawiający informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.:  
**„Budowa przedszkola w Mierzynie”** wpłynęły pytania od Wykonawców.

W związku z tym, na podst. art. 38 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) wyjaśniamy:

#### **Pytanie 1)**

Proszę o udostępnienie dokumentacji projektowej w wersji edytowalnej: dwg.

#### **Odpowiedź 1)**

Zamawiający informuje, iż nie posiada dokumentacji projektowej w wersji edytowalnej w formacie dwg.

#### **Pytanie 2)**

Proszę o określenie standardu białego montażu, szczególnie w toaletach nieprzeznaczonych dla dzieci.

#### **Odpowiedź 2)**

Zamawiający informuje, iż standard białego montażu to:

- 1) umywalki z syfonem gruszkowym z półpostumentem;
- 2) miski ustępowe typu wiszącego na stelażu podtynkowym;
- 3) miski ustępowe dla dzieci typu wiszącego jw. wysokość montażu max. 35 cm.

Do odpowiedzi załączamy zaktualizowaną STWIOR branży sanitarnej str. 20 oraz informujemy wszystkich Wykonawców, że w przedmiarze robót branży sanitarnej wykryto błąd. W poz. 180 przedmiaru i kosztorysu "ilość" jest "2 kpl." powinno być "3 kpl."

**WÓJT**  
*Teresa Dera*