

Dobra, 30.08.2018 r.

**Wszyscy Wykonawcy**

WKI.ZP.271.42.2018.LT

Dot.: Przetargu nieograniczonego na zadanie pn.:

**„Budowa przedszkola w Mierzynie”**

### ZESTAW PYTAŃ NR 3

Zamawiający informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.:  
**„Budowa przedszkola w Mierzynie”** wpłynęły pytania od Wykonawców.

W związku z tym, na podst. art. 38 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) wyjaśniamy:

#### **Pytanie 1)**

Proszę o odpowiedź czy wyposażenie kuchni w urządzenia sanitarne wchodzi w zakres przetargu. Jeśli tak to prosimy o sprecyzowanie.

#### **Odpowiedź 1)**

Zamawiający informuje, iż standard białego montażu jest następujący:

- 1) umywalki z syfonem gruszkowym z półpostumentem;
- 2) miski ustępowe typu wiszącego na stelażu podtynkowym;
- 3) miski ustępowe dla dzieci typu wiszącego jw. wysokość montażu max. 35 cm.

Do odpowiedzi załączamy zaktualizowaną STWIOR branży sanitarnej str. 20 oraz informujemy wszystkich Wykonawców, iż w przedmiarze branży sanitarnej wykryto błąd. W poz. 180 przedmiaru i kosztorysu "ilość" jest "2 kpl." powinno być "3 kpl."

#### **Pytanie 2)**

Proszę o uszczegółowienie wyposażenia w urządzenia sanitarne tj. podanie np. preferowanego typu urządzeń sanitarnych. Jakiej wielkości mają być umywalki, czy mają być półpostumenty czy nogi do umywalek, czy miski sedesowe są typu kompakt czy zawieszane na stelażu. Czy armatura dziecięca ma być kolorowa czy biała? Czy kabiny natryskowe mają być zamykane drzwiami czy tylko zasłoną? Jeśli drzwiami, to prosimy o uszczegółowienie jakiego typu. Jakiego typu mają być krzeselka w natryskach?

#### **Odpowiedź 2)**

Zamawiający informuje, iż wielkość urządzeń standardowa, armatura dziecięca biała, zasłona w kabinie natryskowej, krzeselka w natryskach - " Wymiary siedziska 40 x 40 cm, kolor antracytowy. Stal nierdzewna, powierzchnia gładka, wypolerowana. Mocowane na 2 płytkach 70x 190 x 15 mm w kolorze antracytowym RAL7043 z otworami dla 3 śrub montażowych. Element zasłaniający śruby montażowe w kolorze chrom. Siedzisko wyposażone w zdejmowany panel z PP w kolorze antracytowym. Bezpieczny mechanizm uchylania siedziska. Dopuszczalne maksymalne obciążenie: 200 kg.  
Do odpowiedzi załączamy zaktualizowaną STWIOR branży sanitarnej str. 20 oraz informujemy wszystkich Wykonawców, iż w przedmiarze branży sanitarnej wykryto błąd. W poz. 180 przedmiaru i kosztorysu "ilość" jest "2 kpl." powinno być "3 kpl."

**Pytanie 3)**

Czy szafki hydrantowe mają być wyposażone w gaśnice czy gaśnice mają stać osobno?

**Odpowiedź 3)**

Zamawiający informuje, iż gaśnice mają wisieć osobno.

**Pytanie 4)**

Proszę o odpowiedź czy dopuszcza się wykonanie poziomów instalacji wody zimnej i ciepłej w technologii zgrzewanej a tylko rozprowadzenia w systemie PEX/AL./PE?

**Odpowiedź 4)**

Zamawiający informuje, iż dopuszcza się wykonanie poziomów instalacji w technologii zgrzewanej.

**Pytanie 5)**

Proszę o określenie średnicy oraz typu zaworu zaworu pierwszeństwa na instalacji bytowej.

**Odpowiedź 5)**

Zamawiający informuje, iż zawór pierwszeństwa typ VV300 Dn25 Honeywell (zgodnie z zestawieniem urządzeń w rozdzielnii poz. 53).

WÓJT  
Teresa Dera