



PS19

1. PRZED POSADOWIENIEM KANAŁÓW NALEŻY WZMOCNIĆ GRUNT MIESZANKĄ KRUSZYW ŁAMANYCH O UZIARNIENIU 0/31,5 (TŁUCZEŃ). PODBUDOWĘ Z KRUSZYW ŁAMANYCH STABILIZOWANYCH MECHANICZNIE NALEŻY WYKONYWAĆ DO MOMENTU WYSTĄPIENIA BRAKU OSIADANIA KRUSZYWA ŁAMANEGO POD WPŁYWEM WBIJANIA W GRUNT RODZIMY.

2. PO OSIĄGNIĘCIU WYMAGANEGO WZMOCNIENIA NALEŻY NA TAK PRZYGOTOWANYM PODŁOŻU WYKONAĆ WARSTWĘ WYRÓWNAWCZĄ Z PIASKU ŚREDNIEGO ZAGĘSZCZONĄ DO STOPNIA ZAGĘSZCZENIA $ID > 0.40$ O GRUBOŚCI 15cm PO ZAGĘSZCZENIU.

nazwa inwestycji:			
BUDOWA PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW PS19 PRZY UL.FREZJOWEJ W DOBREJ			
nazwa opracowania:			
TOM I - PRZEPOMPOWNIA SCIEKÓW PS19 WRAZ Z KANAŁEM SANITARNYM			
nazwa rysunku:			
PROFIL PODŁUŻNY KANALIZACJI SANITARNEJ			
Biuro Projektów "INBUD" s.c. ul.Kwiatkowskiego 32/13; 71-004 Szczecin tel./fax +48 (091) 485 33 95 e-mail: inbud@gryfnet.pl	nr umowy / oprac.:	skala rysunku: 1:100/500	rysunek nr: <div style="font-size: 48px; text-align: center;">2</div>
	stadium oprac.: PROJEKT WYKONAWCZY		
	data oprac.: GRUDZIEŃ 2017r.		