



RZUT PRZYZIEMI

- UWAGI:**
- 1/Ochrona p.porazeniowa – samoczynne wyłączenie napięcia zasilającego.
 - 2/Instalacje elektryczne – wykonanie n/t z osprzętem n/t w rurkach ochronnych.
 - 3/Gniazda wtykowe w w wykonaniu bryzgoszczelnym.
 - 4/Gniazda wtykowe w montować na wysokościach 110cm nad posadzką.
 - 5/W łazienkach wykonać lokalne połączenie wyrównawcze, łączące wszystkie części obce ze sobą i przewodem ochronnym wprowadzonym do łazienki. Przekrój przewodów użytych do połączeń min. 4mm Cu.
 - 6/Zachować koordynację instalacji elektrycznych z pozostałymi instalacjami zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 - 7/Tablica TPS wykonana w oparciu o obudowę RN-65 4x18mod. prod. Legrand lub równoważną.
 - 8/Tablica hydroforu TH w dostawie z zestawem hydroforowym.
 - 9/Rozdzielnica zasilająca sterująca wentylacji RZSW oraz okablowanie instalacji wentylacyjnej w zakresie wykonawcy instalacji wentylacyjnej.
 - 10/Szafka sterująca oraz okablowanie instalacji nawadniającej w zakresie wykonawcy instalacji nawadniającej.
 - 11/Przyłącznie i sterowanie kurtyną powietrzną z włącznikiem drzwiowym wykonać zgodnie z DTR urzędzenia.

Ochrona przeciwporażeniowa przez samoczynne wyłączenie zasilania

Układ sieci TN-C-S

Corso Projekt Spółka z o.o.
ul. Jodłowa 13
72-003 DOBRA
tel/fax 091 311 30 80

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE / COP - RIGHTS RESERVED
Przedmiotowy projekt architektoniczny jest chroniony prawami autorskimi zgodnie z art.1 i 17 ust.1 ustawy o prawie Autorskim i Prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. nr 24 poz. 69 z 23.02.94 r.)

PROJEKTANT
inż. Ryszard STACHOWICZ
upr.nr 135/Sz/81

SPRAWDZAJĄCY
mgr inż. Dariusz WIŚNIEWSKI
upr.nr ZAP/0119/PW/OE/04

ZAGOSPODAROWANIE I MODERNIZACJA TERENU REKREACYJNEGO WRAZ Z BOISKIEM SPORTOWYM W WÓŁCZKOWIE

WÓŁCZKOWO UL. LIPOWA
DZ. NR 864/1 obręb Wólczkowo i 249dr

PLAN INSTALACJI SIŁOWYCH I GNIAZD WTYCZKOWYCH PAWILONU SOCJALNEGO

INSTALACJE ELEKTRYCZNE	P.W.
E.11	SKALA 1-50 DOBRA, 12.2016