

STAROSTA POLICKI
ul. Thnowska 3
72-010 Polica

(nazwa i adres organu wydającego decyzję)

AB.6743.182.D.2016.MA

(nr rejestru organu wydającego decyzję)

P. Kurtylo Kolon

URZĄD GMINY w Dobrej	
Wpł. dn.	13 STY. 2017
L. dz.	200/281
Podpis ... <i>[Signature]</i>	

Police, 4 stycznia 2017 r.
(miejscowość i data)

DECYZJA

p. Rzewasnik WKI Au

Na podstawie art. 40 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,

po rozpatrzeniu wniosku złożonego w kancelarii głównej Starostwa Powiatowego w Policach w dniu 5 grudnia 2016 r., o przeniesienie praw i obowiązków wynikających ze zgłoszenia,

ORZEKAM PRZENIEŚĆ

na rzecz

Gminy Dobra

ul. Szczecińska 16 a, 72 – 003 Dobra

prawa i obowiązki wynikające ze zgłoszenia INTRALOG Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie z dnia 27 lipca 2016 r., w sprawie budowy sieci wodociągowej rozdzielczej w ulicy Szczecińskiej i Migdałowej na terenie działek nr ewid. 210/1, 360/10, 360/18 i 385/2 położonych w Dobrej, obręb Dobra, gm. Dobra, do którego organ nie wniósł sprzeciwu w dniu 30 września 2016 r. (zgłoszenie zostało zadekretowane pod sygnaturą AB.6743.118.D.2016.MA),

UZASADNIENIE

Dnia 5 grudnia 2016 r. do kancelarii głównej Starostwa Powiatowego w Policach wpłynął wniosek Gminy Dobra, o przeniesienie zgłoszenia „INTRALOG Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie z dnia 27 lipca 2016 r., znak: AB.6743.118.D.2016.MA, dotyczącego zamiaru budowy sieci wodociągowej rozdzielczej w ulicy Szczecińskiej i Migdałowej na terenie działek nr ewid. 210/1, 360/10, 360/18 i 385/2 położonych w Dobrej, obręb Dobra, gm. Dobra, do którego organ nie wniósł sprzeciwu w dniu 30 września 2016 r.

Inwestor spełnił wszystkie wymogi i warunki określone w art. 40 Prawa budowlanego, tzn. przedłożył oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, zgodę strony na rzecz, której zgłoszenie zostało przyjęte bez sprzeciwu oraz oświadczenie o przyjęciu wszystkich warunków zawartych w zgłoszeniu.

Na podstawie art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego organ zapewnił stronom czynny udział w prowadzonym postępowaniu administracyjnym, a przed wydaniem decyzji umożliwił im wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów. Strony w wymaganym terminie nie wniosły uwag do prowadzonego postępowania administracyjnego.

W związku z powyższym, zgodnie z art. 40 ust. 4 Prawa budowlanego, orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie: Od niniejszej decyzji przysługuje stronom odwołanie do Wojewody Zachodniopomorskiego za pośrednictwem Starosty Polickiego, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.



z up. STAROSTY
Inż. Szepełowski
Naczelnik Wydziału
Architektury i Budownictwa

(pieczęć imienna i podpis osoby upoważnionej do wydania decyzji)

Otrzymują:

1. Gmina Dobra, ul. Szczecińska 16a, 72-003 Dobra
2. INTRALOG Sp. z o.o., ul. Krzekowska 9B, 71-229 Szczecin

Do wiadomości:

1. Wójt Gminy Dobra, ul. Szczecińska 16 a, 72 – 003 Dobra
2. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego, ul. Tanowska 8, 72-010 Police
3. AB aa

Police, 26 sierpnia 2016 r.

KD.673.177.1.2016.JM

DECYZJA

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2013.267.t.j.) oraz art. 39 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.2015.460 j.t.) Uchwały Nr 184/2015 Zarządu Powiatu Polickiego z dnia 29 września 2015r. w sprawie upoważnienia Naczelnika Wydziału Komunikacji, Transportu i Dróg Starostwa Powiatowego w Policach po rozpatrzeniu wniosku z dnia 22 sierpnia 2016r. złożonego przez Mateusza Dobrzyckiego, ul. Monte Cassino 38b/17, 70-464 Szczecin działającego z upoważnienia INTRALOG Sp. z . o.o., Ul. Krzekowska 9b, 71 - 229 Szczecin w sprawie uzgodnienia lokalizacji obiektów lub urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego w pasie drogowym sieci wodociągowej projektowanej w pasie drogowym drogi powiatowej nr 3907Z Szczecin - Dobieszczyń, działka drogowa nr 210/1 w miejscowości Dobra, gmina Dobra, dla obsługi zakładu pracy zlokalizowanego na działkach nr 1507/9 i 1507/10 w m. Dobra, Zarząd Powiatu w Policach:

- 1) Udziela inwestorowi INTRALOG Sp. z . O.o. Ul. Krzekowska 9b 71 - 229 Szczecin prawa do dysponowania nieruchomością oznaczoną w ewidencji gruntów jako dz. 210/1 w miejscowości Dobra, gmina Dobra na cele budowlane w celu budowy sieci wodociągowej w rozumieniu art. 3 pkt 11 ustawy Prawo budowlane (Dz.U.2013.1409 j.t.),
- 2) zezwala na proponowaną lokalizację i przebieg sieci wodociągowej w pasie drogowym drogi powiatowej nr 3907Z Szczecin - Dobieszczyń, działka drogowa nr 210/1 w miejscowości Dobra, gmina Dobra
- 3) uzgadnia projekt budowlany w zakresie przebiegu przyłącza w pasie drogowym drogi powiatowej wskazujący lokalizację przyłącza i stanowiący załącznik do niniejszej decyzji pod warunkiem wykonania go przy zachowaniu parametrów technicznych i warunków podanych w projekcie budowlanym oraz poniżej:
 - a) jeżeli w przypadku przebudowy drogi powiatowej 3907Z wymagane będzie przełożenie sieci koszt tego przełożenia ponosi jej właściciel,
 - b) w pasie drogowym drogi powiatowej głębokość układania sieci minimum 1,0 m poniżej poziomu terenu, konstrukcji zjazdu o nawierzchni bitumicznej,
 - c) sieć w pasie drogowym drogi powiatowej układać w rurze osłonowej
 - d) na odcinku układanej sieci w zjeździe należy odtworzyć nawierzchnię zjazdu stosując konstrukcję identyczną z istniejącą w terenie,
 - e) po wykonaniu robót grunt należy zagęścić do wymaganego wskaźnika zagęszczenia (PN -B-06050 z 1999 r.), zagęszczając go warstwami po 20 cm i uzyskując wskaźnik zagęszczenia min $I_s = 1,00$,
 - f) pozytywne wskaźniki zagęszczenia gruntu należy przedstawić zarządcy drogi przed podpisaniem protokołu odbioru robót,
 - g) przed przystąpieniem do robót należy wykonać, uzgodnić oraz zatwierdzić projekt czasowej zmiany organizacji ruchu drogowego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 roku w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U nr 177 poz. 1729 z 2003r.).

UZASADNIENIE

Decyzję wydano na wniosek złożony 22 sierpnia 2016r. złożonego przez Mateusza Dobrzyckiego, ul. Monte Cassino 38b/17, 70-464 Szczecin działającego z upoważnienia INTRALOG Sp. z . o.o., ul. Krzekowska 9b, 71 - 229 Szczecin. Dokumenty dołączone do wniosku spełniają wymogi określone w ustawie o drogach publicznych. Inwestycja nie powinna powodować niszczenia i uszkadzania drogi oraz nie powinna zagrażać bezpieczeństwu ruchu na drodze.

Zgodnie z art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego organ administracji publicznej załatwia sprawę przez wydanie decyzji, chyba że przepisy kodeksu stanowią inaczej, a decyzje rozstrzygają sprawę co do jej istoty w całości lub w części albo w inny sposób kończą sprawę w danej instancji.

Okrymałowa dwie 30.08.2016r.

Mateusz Dobrycki

szc

Natomiast w myśl art. 39 ust. 3 ustawy o drogach publicznych w szczególnie uzasadnionych przypadkach lokalizowanie w pasie drogowym obiektów lub urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego może nastąpić wyłącznie za zezwoleniem właściwego zarządcy drogi, wydawanym w drodze decyzji administracyjnej.

Z kolei przepis art. 39 ust. 3a ustawy o drogach publicznych stanowi między innymi, że w decyzji, o której mowa w ust. 3, określa się w szczególności: rodzaj inwestycji, sposób, miejsce i warunki jej umieszczenia w pasie drogowym oraz pouczenie inwestora, że przed rozpoczęciem robót budowlanych jest zobowiązany do:

- 1) uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy albo wykonywania robót budowlanych;
- 2) uzgodnienia z zarządcą drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowę, projektu budowlanego obiektu lub urządzenia, o którym mowa w ust. 3;
- 3) uzyskania zezwolenia zarządcy drogi na zajęcie pasa drogowego, dotyczącego prowadzenia robót w pasie drogowym lub na umieszczenie w nim obiektu lub urządzenia.

Ponadto zgodnie z § 140 ust. 1 rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430), umieszczenie infrastruktury technicznej niezwiązanej z drogą nie może naruszać elementów technicznych drogi oraz nie może przyczyniać się do czasowego lub trwałego zagrożenia bezpieczeństwa ruchu albo zmniejszenia wartości użytkowej drogi.

Mając powyższe na uwadze orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE

Przed rozpoczęciem prac budowlanych należy uzyskać pozwolenie na budowę lub należy dokonać zgłoszenia budowy albo wykonania robót budowlanych.

Utrzymanie obiektów i urządzeń, o których mowa w niniejszej decyzji, należy do ich posiadaczy.

Ewentualne podziemne budowle liniowe przecinające poprzecznie drogę lub usytuowane wzdłuż drogi, powinny być wykonywane w taki sposób, aby nie ograniczały możliwości przebudowy lub remontu drogi.

Podziemne budowle liniowe nie mogą zmniejszać stateczności i nośności podłoża oraz konstrukcji jezdni, naruszać urządzeń odwadniających i innych urządzeń znajdujących się w drodze.

Niniejsza decyzja nie stanowi podstaw do rozpoczęcia prac budowlanych w pasie drogowym drogi powiatowej; przed przystąpieniem do prac budowlanych należy uzyskać od Zarządu Powiatu w Policach zezwolenie na zajęcie pasa drogowego.

Za okres zajęcia pasa drogowego na czas wykonywania robót związanych z budową *sieci* zostanie naliczona opłata zgodnie ze stawkami określonymi w uchwale Rady Powiatu Polickiego Nr XII/93/2015 z dnia 06 października 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego poz. 3771).

W myśl art. 40 ust. 12 ustawy o drogach publicznych za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia zarządcy drogi - zarządcą drogi wymierza, w drodze decyzji administracyjnej, karę pieniężną w wysokości 10-krotności opłaty ustalonej zgodnie z ust. 4 - 6.

Od niniejszej decyzji służy stronie - w myśl art. 127 i 129 Kodeksu postępowania administracyjnego - odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie, które należy wnieść za pośrednictwem Zarządu Powiatu w Policach w terminie czternastu dni od dnia jej doręczenia.

Otrzymują:

1. z upoważnienia inwestora:
Mateusz Dobrzycki
ul. Monte Cassino 38b/17
70-464 Szczecin
2. Wydział Gospodarki Nieruchomościami
Starostwa Powiatowego w Policach
3. Wydział KD

z up. ZARZĄDU POWIATU

Socli
mgr Magdalena Söchanowska
Naczelnik Wydziału
Komunikacji, Transportu i Drog

AB.6743.118.D 2016. HA

18.07.2016 PS

Police, dnia 27 lipca 2016 r.

Nazwisko, imię (nazwa) Dobrzycki Mateusz
Adres ul. Monte Cassino 38b/17, 70-464 Szczecin
(nr telefonu) +48 600 275 846

Starostwo Powiatowe w Policach
wpłynęło dnia
27 LIP. 2016
L. dz. 9310 / zat. 4t

STAROSTWO POWIATOWE
W POLICACH
Wydział Architektury i Budownictwa
ul. Tanowska 8, 72-010 Police

ZGŁOSZENIE

budowy stacji transformatorowych o powierzchni zabudowy do 35 m²
oraz sieci (z wyłączeniem sieci gazowych)

INTRALOG Sp. z o.o.
ul. Krzekowska 9b
71-229 Szczecin

(imię i nazwisko lub nazwa inwestora, adres)

na podstawie art. 30 ust. 1, w związku z art. 29 ust. 1 pkt 2b, 19a (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 ze zm.)
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane zgłaszam zamiar przystąpienia do wykonywania na
nieruchomości:

położonej w *Dobrej przy ul. Migdałowej i Szczecińskiej*

pod nr -, nr ewidencyjny gruntu: dz. nr 210/1, 360/10, 360/18, 385/2, ~~1507/10~~, obręb 003 Dobra, gmina
Dobra (Szczecińska), powiat policki

robót budowlanych polegających na:

*Sieć wodociągowa rozdzielcza w ulicy Szczecińskiej i Migdałowej na dz. nr 210/1, 360/10, 360/18,
385/2, wraz z przyłączem wodociągowym do budynku produkcyjno-magazynowego, położonego na dz.
nr 1507/09 i 1507/10, obręb 003, Dobra, powiat policki.*

(określić rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót budowlanych)

Termin rozpoczęcia robót 30 wrzesień 2016 r.

Zgłoszenia należy dokonać przed zamierzonym terminem rozpoczęcia robót budowlanych. Do wykonania robót
budowlanych można przystąpić, jeżeli w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia właściwy organ nie wniesie
sprzeciwu w drodze decyzji.

Przedkładam następujące załączniki:

1. Cztery egzemplarze projektu budowlanego.
2. Oświadczenie o posiadaniu prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane na podstawie Decyzji nr znaku:
WKI.GK.7012.2.2016.PT.
3. Oświadczenie o posiadaniu prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane dz. nr 1507/9 i 1507/10, obręb 0003
Dobra;
4. Decyzję nr 15/2016 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
5. Decyzja nr znaku: WKI.GK.7012.2.2016.PT w sprawie udzielenia zgody na lokalizację obiektów lub urządzeń niezwiązanych z
potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego w pasie drogowym;
6. Pełnomocnictwo udzielone p. Beacie Dziwosz, reprezentującej firmę INTRALOG Sp. z o.o., na podstawie umowy
partycypacyjnej znak: WKI.WT.7021.1.16.2015.MK
7. Pełnomocnictwo udzielone p. Mateuszowi Dobrzyckiemu
8.

STAROSTA POLICKI
72-010 Police
ul. Tanowska 8
nie wniesiono sprzeciwu
data 30.08.2016r

Mateusz Dobrzycki
podpis wnioskodawcy

Z IMIENIA STAROSTY
inż. Szczepan Sowiński
Naczelnik Wydziału
Architektury i Budownictwa

TE - 9A

**Wodociągi Zachodniopomorskie
Spółka z o.o.**

ul. I Brygady Legionów 8-10
72-100 Goleniów

Goleniów, dnia 10.02.2016r.

INTRALOG Sp. z o. o.
ul. Krzekowska 9b
71-229 Szczecin

WZ/TE/242/.../2016/IN

WARUNKI OGÓLNE I TECHNICZNE
PRZYŁĄCZENIA DO URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH

Do obiektu: „*biurowo - produkcyjny*” na działkach nr 1507/9, 1507/10, przy ulicy *Migdałowej*, w miejscowości *DOBRA* gmina *Dobra*.

W odpowiedzi na wniosek złożony w dniu 19.01.2016r. Wodociągi Zachodniopomorskie Spółka z o.o. w Goleniowie określa następujące warunki ogólne i techniczne przyłączenia zwane dalej „warunkami”.

1. Miejsce włączenia:

1.1. Wodociąg

1.1.1 Ø 160 mm śr. ciśn. 25 m sl. wody

1.1.2 Materiał rurociągu w miejscu włączenia: PVC

1.1.3 Miejsce włączenia: w pasie drogowym, działka nr 210/1, w ul. Szczecińskiej

Pobór wody w ilości $Q_{dśr} = 1,75 \text{ m}^3/\text{d}$ $Q_{max} = 0,18 \text{ m}^3/\text{h}$

1. Należy zaprojektować i wykonać sieć wodociągową w działce drogowej nr 360/18, 385/5 w ul. Migdałowej, do wysokości działki nr 1507/10.

2. Sieć zakończyć węzłem hydrantowym.

3. Wodomierz klasy „C” w studni wodomierzowej na działce nr 1507/10, przy granicy posesji.

1.2. Kanalizacja sanitarna. Ścieki socjalno-bytowe

1.2.1 Ø ... mm

1.2.2 Materiał rurociągu w miejscu włączenia ...

1.2.3 Miejsce włączenia: ...

Ilość ścieków $Q_{dśr} = \dots \text{ m}^3/\text{d}$ $Q_{max} = \dots \text{ m}^3/\text{h}$

Dostawa wody będzie możliwa po wybudowaniu i przekazaniu sieci wodociągowej na majątek Gminy Dobra, zgodnie z zawartą Umową Partycypacyjną znak: WKL.WT.7021.1.16.2015.MK, dnia 18.11.2015.

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM
Adam Gajewski

2. Wymagania w zakresie stosowania materiałów i armatury na sieciach wod.-kan. określone są w „Wytucznych projektowania i wykonawstwa sieci, urządzeń i obiektów wod.-kan.” opracowanych przez Wodociągi Zachodniopomorskie Sp. z o.o.

3. Pozostałe warunki dotyczące projektowania i wykonawstwa zewnętrznych sieci i przyłączy wod.-kan.

3.1. W przypadku konieczności prowadzenia sieci lub przyłączy wod.-kan. przez grunty nie stanowiące własności gminy lub Wodociągów Zachodniopomorskich Sp. z o.o. ani nie będących wyłączną własnością inwestora, inwestor powinien:

- doprowadzić do ustanowienia na cudzym bądź stanowiącym współwłasność inwestora gruncie (nieruchomość obciążona), przez który przechodzi przewód wod.-kan. służebności gruntowej na rzecz każdorazowego właściciela gruntu, do którego przewód jest doprowadzany (nieruchomość władająca). Służebność ta winna umożliwiać przeprowadzenie, eksploatację i konserwację przewodów wod.-kan. oraz urządzeń wod.-kan. niezbędnych do korzystania z tych przewodów oraz gwarantować do nich dostęp w celach eksploatacyjnych i usuwania awarii.
- albo uzyskać decyzję właściwego organu o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości, przez którą przechodzi przewód wod.-kan. poprzez zezwolenie na założenie i przeprowadzenie na nieruchomości przewodów wod.-kan. i urządzeń niezbędnych do korzystania z tych przewodów.

3.2. Przed złożeniem dokumentacji na Naradę Koordynacyjną w Starostwie Powiatowym, kompletny projekt projektowanych sieci i przyłączy należy uzgodnić w Wydziale Eksploatacji Wodociągów Zachodniopomorskich Sp. z o.o.

3.3. Na urządzeniach wod.-kan. nie należy stawiać budowli i trwałych nasadzeń.

3.4. Projekt budowlany i wykonawczy wymaga uzgodnienia w Wodociągach Zachodniopomorskich Sp. z o.o. w Goleniowie.

Na etapie projektu budowlanego należy uzgodnić z rzeczoznawcą ppoż. lokalizację hydrantów nadziemnych.

3.5. Koncepcja programowa wymaga pozytywnego zaopiniowania w Wodociągach Zachodniopomorskich Sp. z o.o. w Goleniowie.

3.6. Do studni kanalizacyjnych należy zapewnić stały dojazd ciężkiego sprzętu specjalistycznego dla prowadzenia prac konserwacyjnych. W przypadku niezapewnienia stałego dojazdu, sieć kanalizacyjna nie zostanie przyjęta do eksploatacji przez Wodociągi Zachodniopomorskie Sp. z o.o. w Goleniowie.

3.7. Lokalizację zabudowy zestawów wodomierzy należy projektować zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 15 czerwca 2002 r. z późniejszymi zmianami).

3.8. Pomieszczenie, w którym projektuje się lokalizację zestawu wodomierzowego na przyłączy wodociągowym powinno odpowiadać warunkom zawartym w w/w rozporządzeniu.

3.9. Sieć wodociągową i przyłącze należy układać z minimalnym przykryciem 1,4 m biorąc od projektowanego poziomu terenu do górnej krawędzi rury.

3.10. Minimalne przykrycie przyłączy/sieci kanalizacji sanitarnej powinno wynosić 1,00 m od projektowanego poziomu terenu do górnej krawędzi rury, a w przypadku konieczności „wypłylenia” przyłączy kanalizacji sanitarnej należy przewidzieć „docieplenie” projektowanego odcinka.

3.11. Przed przystąpieniem do budowy nowych sieci wod.-kan. i przyłączy należy powiadomić Wodociągi Zachodniopomorskie Sp. z o.o. w Goleniowie. Włączenie do eksploatacji nowo budowanych sieci i przyłączy wod.-kan. może być dokonane wyłącznie przez Wodociągi Zachodniopomorskie Sp. z o.o. po dokonaniu próby

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM
Adam Gajewski



- szczelności i przeglądu technicznego.
- 3.12. Wodociągi Zachodniopomorskie Sp. z o.o. w Goleniowie zastrzega sobie wyłączność na nawiercenie lub dokonywanie pozostałych wciniek do sieci wodociągowej będącej w eksploatacji Spółki. Wodociągi Zachodniopomorskie Sp. z o.o. w Goleniowie zastrzega sobie wyłączność na dokonywanie wszelkich wciniek do sieci kanalizacyjnej będącej w eksploatacji Spółki.
- 3.13. Nowo budowane sieci wod.-kan. i przyłącza odcinki ulegające zakryciu (zasypaniu) należy zgłosić przed zasypaniem w Wodociągach Zachodniopomorskich Sp. z o.o. w Goleniowie do przeglądu technicznego.
- 3.14. Dla wykonanych przyłączy/sieci wodociągowych należy wykonać próbę ciśnieniową z udziałem przedstawiciela Wodociągów Zachodniopomorskich Sp. z o.o.
- 3.15. Dla wykonanych przyłączy/sieci kanalizacji sanitarnej należy wykonać inspekcję przemysłową kamerą TV (Polska Norma PN-EN 1610 pkt. 12 z 29 marca 2002 r. oraz Polska Norma PN-EN 13508-2 pkt.5.2 z 06 września 2004 r.) z udziałem przedstawiciela Wodociągów Zachodniopomorskich Sp. z o.o. w Goleniowie, przedkładając szkic polowy wraz z wykazem współrzędnych elementów sieci kanalizacyjnej.
- 3.16. Przegląd techniczny sieci wod.-kan. winien się odbyć w obecności przedstawiciela Wodociągów Zachodniopomorskich Sp. z o.o. w Goleniowie.
- 3.17. Do przeglądu technicznego zewnętrznej sieci i przyłączy wod.-kan. należy przedłożyć następujące dokumenty:
- 1 egz. oryginalnych, ważnych niniejszych warunków (do wglądu),
 - 1 egz. karty informacyjnej,
 - 2 egz. (sieć) lub 1 egz. (przyłącze) projektu budowlano – wykonawczego oryginalnie uzgodnionego i podpisanego przez wykonawcę, z naniesionymi zmianami,
 - 2 egz. rysunku powykonawczego przyłącza i sieci wodociągowej/kanalizacyjnej,
 - 3 egz. kopii mapy zasadniczej potwierdzającej jej uzupełnienie elementami inwentaryzacji powykonawczej z klauzulą PODGiK o przyjęciu wyników pomiaru do państwowego zasobu geodezyjnego.
 - 2 egz. szkicu polowego (dotyczy wyłącznie sieci),
 - 1 egz. uporządkowanego wykazu współrzędnych elementów sieci wod.-kan. zapisany na nośniku elektronicznym (np. CD) w pliku tekstowym (poniżej pięciu punktów dopuszcza się wykaz współrzędnych w formie papierowej),
Uwaga! Całość prac geodezyjnych musi spełniać wymogi zawarte w Instrukcji technicznej G-4.4.
 - dowód opłaty za przegląd przyłącza/sieci wodociągowej/kanalizacyjnej,
 - opłacony rachunek Działu Obsługi Odbiorców (DOO) za pobór wody do celów prób szczelności sieci/przyłączy oraz do dezynfekcji i płukania wodociągu,
 - dowód opłaty za nawiercenie lub wcinę,
 - protokół odbioru nawierzchni po robotach drogowych z właściwego Zarządu Dróg,
 - protokół z przeglądu sieci i przyłącza kanalizacyjnego kamerą TV wraz z wykresem spadków,
 - wynik badania wody wykonany przez uprawnione laboratorium,
 - protokół próby szczelności sieci wodociągowej,
 - oznakowanie tabliczkami sieci wodociągowej,
 - deklaracja zgodności producenta,
 - certyfikat zgodności wyrobu z PN lub aprobatą techniczną.
- 3.18. Przegląd techniczny końcowy sieci i przyłączy wod.-kan. może nastąpić po całkowitym zagospodarowaniu terenu uzgodnionym z Wodociągami Zachodniopomorskimi Sp. z o.o. w Goleniowie.
- 3.19. Po wykonaniu przeglądu technicznego przyłączy wod.-kan. użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie do zawarcia umowy w Wodociągach

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM
Adam Gajewski



Zachodniopomorskich Sp. z o.o. w Goleniowie na dostawę wody i odbiór ścieków. Kary za bezumowne pobieranie wody lub odprowadzanie ścieków reguluje ustawa „O zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków” z dnia 7 czerwca 2001 r. (Dz.U. nr 72 poz. 747). Niezależnie od pobranej opłaty karnej, Wodociągi Zachodniopomorskie Sp. z o.o. w Goleniowie są uprawnione do odcięcia dopływu wody i odbiór ścieków na koszt użytkownika. W celu zawarcia umowy na dostawę wody i odbiór ścieków użytkownik składa w Wodociągach Zachodniopomorskich Sp. z o.o. pisemny wniosek wraz z załącznikami.

3.20. Montaż wodomierzy w układzie poziomym i ich oplombowanie wykonują wyłącznie Wodociągi Zachodniopomorskie Sp. z o.o. w Goleniowie. Do średnicy \varnothing 40 mm należy stosować konsole pod wodomierz.

3.21. Koszt zainstalowania i utrzymania wodomierza głównego pokrywają Wodociągi Zachodniopomorskie Sp. z o.o. w Goleniowie, a urządzenia pomiarowe mierzące ilość odprowadzanych ścieków – odbiorca usług.

Przedterminowa wymiana wodomierza i/lub jego oplombowanie odbywać się będzie na wniosek odbiorcy usług, zgodnie z cennikiem obowiązującym w Wodociągach Zachodniopomorskich Sp. z o.o.

Nowo budowane przyłącza wodociągowe na odcinku od miejsca włączenia do sieci wodociągowej do zaworu głównego za wodomierzem głównym pozostają w eksploatacji na koszt odbiorcy usług wraz z instalacją wodociągową – jeżeli umowa na dostawę wody nie stanowi inaczej.

Nowo budowane przyłącze kanalizacyjne (z urządzeniem pomiarowym włącznie) na odcinku łączącym wewnętrzną instalację kanalizacyjną w nieruchomości z siecią kanalizacyjną za pierwszą studzienką licząc od strony budynku (a w przypadku jej braku do granicy nieruchomości gruntowej) pozostaje w eksploatacji odbiorcy usług wraz z instalacją kanalizacyjną – jeżeli umowa na odprowadzanie ścieków nie stanowi inaczej.

3.22. Przyłącza wod.-kan., pomieszczenie (względnie studzienkę) przeznaczone na umieszczenie wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego ścieków wykonuje na własny koszt osoba ubiegająca się o wydanie warunków przyłączenia.

3.23. Osoby, które wybudowały z własnych środków urządzenia wodociągowe i urządzenia kanalizacyjne, mogą je przekazać gminie lub Wodociągom Zachodniopomorskim Sp. z o.o. w Goleniowie na warunkach uzgodnionych wcześniej w umowie na budowę sieci wod.-kan.

Przekazywane urządzenia powinny odpowiadać warunkom technicznym określonym w odrębnych przepisach.

Podstawa prawna: ustawa „O zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków” z dnia 7 czerwca 2001 r. (Dz.U. nr 72 poz. 747 z dnia 13.07.2001 r. art. 31.)

3.24. W przypadku nieprzystąpienia do realizacji robót w zakresie sieci i przyłączy wod.-kan. warunki niniejsze tracą ważność po upływie 2 lat od ich wystawienia.

3.25. Każdorazowe odstępstwo od warunków technicznych i uzgodnionej dokumentacji projektowej wymaga ponownego uzgodnienia w Wodociągach Zachodniopomorskich Sp. z o.o. w Goleniowie.

4. Warunki dotyczące jakości ścieków i ich zrzutu do kanalizacji.

4.1. Obowiązki dostawcy ścieków przemysłowych wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych reguluje art. 10 ustawy „O zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków” z dnia 7 czerwca 2001 r. (Dz.U. nr 72 poz. 747)

4.2. Ścieki przemysłowe wprowadzane do urządzeń kanalizacyjnych powinny odpowiadać następującym warunkom:

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM
Adam Gajewski



BZT₅ = --- mg O₂/ dm³; CHZT = 250 mg O₂/ dm³; zaw. og. = 500 mg O₂/ dm³; Chlorki = 500 i poniżej mg/ dm³; Żelazo = 10 i poniżej mg Fe/ dm³; Fosfor ogólny = 5 i poniżej mg P/ dm³; Azot amonowy = 100 i poniżej mg NH₄/ dm³; Substancje ekstatujące się ekstraktem naftowym = 50 i poniżej mg/ dm³; Odczyn pH = 6,5 – 9,5.

Pozostałe parametry zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 20 lipca 2002 r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawcy ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (Dz.U. nr 129 poz. 1108).

Ścieki wprowadzone do urządzeń kanalizacyjnych zawierające substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego określone na podstawie art. 45 ust. 1 pkt. 1 wymagają zezwolenia wodno-prawnego zgodnie z ustawą „Prawo Wodne” z dnia 18 lipca 2001 r. (Dz.U. nr 115 poz. 1229).

4.3. Wody opadowe i roztopowe wprowadzane do miejskiej kanalizacji deszczowej powinny odpowiadać warunkom jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 28 lipca 2004 r. (Dz.U. nr 168 poz. 1763).

4.4. Zabrania się wprowadzania wód opadowych i roztopowych do kanalizacji sanitarnej.

5. W pozostałych kwestiach nie uregulowanych wydanymi warunkami zastosowanie mają przepisy ogólnie obowiązujące.

6. Niniejsze warunki techniczne nie naruszają prawa własności i uprawnień osób trzecich, a w szczególności nie zastępują pozwoleń na wykonanie robót związanych z budową przyłączy wod-kan.

7. Ustalenia dodatkowe.

Przyłącze wod./kan. należy uzgodnić na naradzie koordynacyjnej w Starostwie Powiatowym w celu wyeliminowania zagrożeń wynikających z możliwej kolizji między sytuowanymi na tym terenie sieciami uzbrojenia terenu.

Załączniki:

1. Karta informacyjna odbiorcy
2. Druk: 2 egz. umowy przyłączeniowej

1. Wystawił:

Medau
.....
data, podpis, pieczęć
10.02.2016

2. Akceptował:

.....
inż. Ewelina Sewed
data, podpis, pieczęć

3. Zatwierdził: DYREKTOR
D/S TECHNICZNYCH

Zbigniew Iwan
mgr inż. Zbigniew Iwan
.....

data, podpis, pieczęć

11.02.2016

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM
Adam Gajewski

AG