



UWAGI:

- Oświetlenie sportowe boiska piłkarskiego podzielone na trzy grupy
 - grupa A –oświetlenie sportowe (~50% natężenia) zasilone kablami YKYzo 5x6 i YKYzo 5x10.
 - grupa B –oświetlenie sportowe (~50% natężenia) zasilone kablami YKYzo 5x6,
 - grupa C –oświetlenie dozorowe zasilone kablami YKYzo 3x6,
- Oświetlenie sportowe boiska wielofunkcyjnego zasilone kablami YKYzo 3x6.
- Rozdzielnica główna wykonana w oparciu o obudowę OSZ 80x80 f–my Emiter.
- Szafki rozdzielcze gastronomiczów wykonane w oparciu o obudowę OSZ 40x60+40x60 f–my Emiter wyposażone w trzy gniazda 3–faz. 16A i cztery gniazda 1–faz. 16A.
- Rozdzielnica sceny wykonana w oparciu o obudowę KSZ40/53x80 firmy Emiter.

Ochrona przeciwporażeniowa przez samoczynne wyłączenie zasilania

Układ sieci TN–C–S

UWAGA: Rysunek zamienny za rysunek nr E01 z opracowania podstawowego z 11.2015r.:

–na rysunku zmieniono typ kabla zasilającego pawilon socjalnego,
–rysunek uzupełniono o uwagę z podaniem typu kabli zasilających oświetlenie boiska wielofunkcyjnego –uwaga nr 2.

CORSO Spółka z o.o.
Projekty
72-003 DOBRA
ul. Jodłowa 13
tel/fax 091 311 30 80

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE / COPY RIGHTS RESERVED
Przeznaczone do użytku w ramach autorskich projektów
z dn. 4 lutego 1994 r. (Dz. U. nr 24 poz. 83 z 23.02.95 r.)

PROJEKTANT
inż. Ryszard STACHOWICZ
upr. nr 135/Sz/81
SPRAWDZAJĄCY
mgr inż. Dariusz WISNIEWSKI
upr. nr ZAP/0119/PW/OE/04

ZAGOSPODAROWANIE I MODERNIZACJA
TERENU REKREACYJNEGO WRAZ Z
BOISKIEM SPORTOWYM W WOLCZKOWIE

WOLCZKOWO UL. LIPOWA
DZ. NR 864/1 obręb Wolczkowo i 249dr

SCHEMAT STRUKTURALNY ZASILANIA

SIECI ELEKTRYCZNE P.B.
E.01a SKALA - DOBRA, 12.2016