

Dobra, dnia 08 czerwca 2016 r.

URZĄD GMINY DOBRA
Wydział ds. Komunalnych i Inwestycji
ul. Graniczna 24a, 72-003 Dobra
tel. 091-422-39-22

Wszyscy Wykonawcy

WKL.ZP.271.21.2016.LT

Dot.: Przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „*Rozbudowa szkoły podstawowej w Dobrej*”.

ZESTAW PYTAŃ NR 10

Zamawiający informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „*Rozbudowa szkoły podstawowej w Dobrej*”, wpłynęły pytania od Wykonawców. W związku z tym, na podst. art. 38 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) wyjaśniamy:

Pytanie 1)

W opisie widnieje zapis, że całą stolarkę zewnętrzną ma być aluminiowa natomiast w zestawieniu stolarki okiennej, świetlik należy wykonać z PCV. Jaką konstrukcję świetlika należy przyjąć?

Odpowiedź 1)

Zamawiający informuje, iż konstrukcja świetlika winna być wykonana z aluminium.

Pytanie 2)

Proszę o uzupełnienie opisu zestawienia stolarki o opisy okien Ow1, Ow2 oraz Ow3 (brak Ow3 w zestawieniu).

Odpowiedź 2)

Zamawiający informuje, iż:


- 1) okno Ow1 to okno wewnętrzne podawcze, aluminiowe, aluminium zimne 45mm, szkło bezpieczne hartowane pojedyncze, podnoszone do góry, zamek w zestawie;
- 2) okno Ow2 to okno wewnętrzne aluminiowe, aluminium zimne 45mm, szkło bezpieczne hartowane podwójne;
- 3) symbolem Ow3 została oznaczona szafa przelotowa opisana na rys. T/1.

Pytanie 3)

Na rzucie wyposażenia obiektu widnieją 2 bramki do piłki ręcznej natomiast brak ich w zestawieniu wyposażenia. Czy należy wycenić 2 bramki do piłki ręcznej?

Odpowiedź 3)

Zamawiający informuje, iż do wyceny należy przyjąć 2 szt. bramek do piłki ręcznej. Opis bramek: bramki do piłki ręcznej profesjonalne aluminiowe (2 x 3m) z łukami składanymi, zestaw talerzyków do zamontowania bramek na posadzce hali sportowej oraz siatki do piłki ręcznej standard z piłkochwytem, gr. splotu 3 mm PP.

Z up. Wójta Gminy

mgr Rozalia Adamska
SEKRETARZ GMINY