

Dobra, dnia 09 czerwca 2016 r.

Wszyscy Wykonawcy

WKI.ZP.271.21.2016.LT

Dot.: Przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „*Rozbudowa szkoły podstawowej w Dobrej*”.

ZESTAW PYTAŃ NR 33

Zamawiający informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „*Rozbudowa szkoły podstawowej w Dobrej*”, wpłynęły pytania od Wykonawców. W związku z tym, na podst. art. 38 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) wyjaśniamy:

Pytanie 1)

Kolejny problem przy wycenie robót rodzi się przy ogrodzeniu, bramach i furtkach. Na podstawie poniższego opisu nikt nie jest w stanie określić jakie to ogrodzenie ma być. Producent ma mnóstwo różnych wzorów ogrodzeń (2D, 3D), różne bramy. Projektant powinien wybrać konkretne ogrodzenie i konkretną bramę, opisać jakie parametry ma spełniać. A tu nic.

I.B.1.2b OGRODZENIE

Projekt przewiduje likwidację istniejącego ogrodzenia i wykonanie nowego ażurowego oraz bram typu Betafence o wys. 1,7 m. Projektuje się ogrodzenie ażurowe z profili stalowych, na słupkach stalowych fundamentowych punktowo, z podmurówką na prefabrykowanej belce podwalinowej, na fragmentach jako fundamenty ogrodzenia zastosować murki oporowe dylatowane, niwelując różnice w poziomie terenu projektowanego nasypowego a terenu istniejącego poza granicami. Skrzydło furtek zaprojektowano z elementów analogicznych jak ogrodzenie ażurowe. W rejonie wjazdów zaprojektowano bramy na profilach stalowych.

Odpowiedź 1)

Zamawiający przekazuje informacje o parametrach ogrodzenia zgodnie z załączoną kartą katalogową systemu Prestige (lub równoważnego):

- Przęsła w wysokości: 1500 mm , szerokości 2540 mm,
- Konstrukcję przęseł stanowią dwa ceowniki 40x30 mm, wypełnienie profile 25x25 mm w rozstawie 110 mm (\pm 10 mm) w świetle,
- Słupy 60x60 mm o długościach dopasowanych do przęseł,
- Mocowania zgodnie z kartą katalogową systemu Prestige lub równoważnego,
- Bramy dwuskrzydłowe: szerokość światła 3000mm, szer. światła bramy do drogi pożarowej 3600mm, słupy 80x80mm; zgodnie z kartą katalogową systemu Prestige lub równoważnego,
- Furtki jednoskrzydłowe: szerokość światła 1400mm, wysokość 1500mm, wyposażone w zawiasy, zamek na klucz, klamkę, samozamykacz; zgodnie z kartą katalogową systemu Prestige lub równoważnego,
- Sposób posadowienia: fundament punktowy zgodnie z kartą katalogową systemu Prestige lub równoważnego,
- podmurówka prefabrykowana ogrodzenia zbrojona o wys. 200mm,
- powłoka antykorozyjna: ocynk + lakier proszkowy w kolorze zielonym RAL 6005.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w załączeniu przekazuje rysunek nr O/1. przedstawiający przebieg ogrodzenia projektowanego oraz ogrodzenia do rozbiórki. Ponadto obowiązkiem Wykonawcy jest dokonanie wizji lokalnej obiektu i terenu inwestycji.

Z up. Wójta Gminy
Adamska
mgr *Rozalia Adamska*
SEKRETARZ GMINY