

URZĄD GMINY DOBRA
Wydział ds. Komunalnych i Inwestycji
ul. Graniczna 24a, 72-003 Dobra
tel. 091-422-39-22

Dobra, dnia 10 czerwca 2016 r.

Wszyscy Wykonawcy

WKI.ZP.271.21.2016.LT

Dot.: Przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „*Rozbudowa szkoły podstawowej w Dobrej*”.

ZESTAW PYTAŃ NR 35

Zamawiający informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „*Rozbudowa szkoły podstawowej w Dobrej*”, wpłynęły pytania od Wykonawców. W związku z tym, na podst. art. 38 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) wyjaśniamy:

Pytanie 1)

W przekroju r6 C-C jest opis „trybuny-element prefabrykowany” proszę o uzupełnienie projektu szczegóły tych trybun.

Odpowiedź 1)

Zamawiający informuje, iż w załączeniu przekazuje dokumentację dotyczącą prefabrykacji trybun tj. rysunek nr K.2.30u oraz rysunek nr K.2.31u.

Pytanie 2)

W STWiOR str. 42 Stolarka jest zapis – Drzwi wyjściowe z sali gimnastycznej prowadzące na zewnątrz wyposażone w okucia antypaniczne - klasa akustyczna drzwi z ościeżnicą – Rw=32 dB. Proszę o sprecyzowanie czy ten zapis dotyczy jedynie drzwi Dz5, czy też wszystkich drzwi wyjściowych z sali. Ponieważ określenie na zewnątrz można rozumieć dwojako.

Odpowiedź 2)

Zamawiający informuje, iż po szczegółowej analizie dokumentacji projektowej drzwi wyjściowe z sali gimnastycznej na zewnątrz oznaczone jako Dz5 oraz drzwi wyjściowe z sali gimnastycznej na ciąg komunikacyjny oznaczone jako D.7.3 wyposażone winny być w okucia antypaniczne – klasa akustyczna drzwi z ościeżnicą – Rw=32 dB.

Z up. Wójta Gminy
Rozalia Adamska
mgr Rozalia Adamska
SEKRETARZ GMINY