

Dobra, dnia 16 czerwca 2016 r.

Wszyscy Wykonawcy

WKI.ZP.271.21.2016.LT

Dot.: Przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „*Rozbudowa szkoły podstawowej w Dobrej*”.

ZESTAW PYTAŃ NR 39

Zamawiający informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „*Rozbudowa szkoły podstawowej w Dobrej*”, wpłynęły pytania od Wykonawców. W związku z tym, na podst. art. 38 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) wyjaśniamy:

Pytanie 1)

Zwracam się z prośbą o analizę zapisu Rozdziału XV pkt. 2 dot. Podwykonawstwa „Zamawiający wymaga wskazania części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom wraz z podaniem nazw tych podwykonawców oraz informacją, który podwykonawca udostępni swój zasób, w celu potwierdzenia spełnienia warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Pzp” i zmianę zapisu, że w przypadku niekorzystania przez Wykonawcę z zasobów podwykonawcy/ów Zamawiający odstępuje od konieczności deklaracji na etapie przetargu wyboru podwykonawców poprzez podanie ich nazw, a jedynie wymaga wskazania części zamówienia, które zamierza im powierzyć.

Odpowiedź 1)

Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgodny na zmianę zapisu Rozdziału XV pkt 2 SIWZ.

Pytanie 2)

Ze względu na podział stref pożarowych ma SP1 i SP 2 prosimy o potwierdzenie, czy pokrycie dachu w skrzydle edukacyjnym C ma spełniać wymogu jak w opisie punktu II.D.6.61? W przypadku zmiany prosimy o korektę w opisie technicznym oraz wskazanie wymogów jakościowych pokrycia dachowego dla tej części budynku.

Odpowiedź 2)

Zamawiający informuje, iż w strefach pożarowych SP1 i SP2 należy zastosować przekrycia dachowe jako systemowe wg systemu firmy Icopal lub równoważne.

Układ warstw Stz1 (należy wykonać przekrycie dachowe systemowe wg systemu firmy Icopal lub równoważne spełniające wymagania NRO (nierozprzestrzeniające ognia)):

- papa wierzchniego krycia typu Polbit Top 5,2 Szybki Profil SBS lub równoważna,
- papa podkładowa samoprzylepna typu Plaster P 180 /2000 lub równoważna,
- kliny styropianowe kształtujące spadek,
- płyty styropianowe Icopal RoofEPS 100 gr. 25cm lub równoważne,
- paroizolacja bitumiczna z papy Foalbit AL S40 lub równoważna,
- środek gruntujący Siplast Primer Szybki Grunt SBS lub równoważny,

- konstrukcja stropodachu - płyty kanałowe gr. 26,5cm;
- sufit tynkowany lub podwieszany, w zależności od pomieszczenia,

Układ warstw dla stropodachu nad salą gimnastyczną Stz2 (należy wykonać przekrycie sali gimnastycznej jako systemowe w klasie RE30 wg systemu firmy Icopal lub równoważne):

- papa wierzchniego krycia o podwyższonej odporności ogniowej FireSmart Duo Top lub równoważna,
- papa podkładowa mocowana mechanicznie o podwyższonej odporności ogniowej FireSmart Duo Baza lub równoważna,
- kliny styropianowe kształtujące spadek,
- płyty styropianowe Icopal Roof EPS 100 gr. 12cm lub równoważne,
- wełna mineralna gr. 8 cm,
- paroizolacja z foli PE,
- blacha trapezowa T135P gr. 0,75 mm wg branży konstrukcyjnej,
- płatwie drewniane- wg branży konstrukcyjnej,
- panele akustyczne z (wełny drzewnej) gr. 4cm,
- dźwigar drewniano- stalowy – wg konstrukcji.

Z up. Wójta Gminy
Rozalia Adamska
mgr Rozalia Adamska
SEKRETARZ GMINY