

Dobra, dnia 17 czerwca 2016 r.

Wszyscy Wykonawcy

WKI.ZP.271.21.2016.LT

Dot.: Przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „*Rozbudowa szkoły podstawowej w Dobrej*”.

ZESTAW PYTAŃ NR 37

Zamawiający informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „*Rozbudowa szkoły podstawowej w Dobrej*”, wpłynęły pytania od Wykonawców. W związku z tym, na podst. art. 38 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) wyjaśniamy:

Pytanie 1)

Potwierdzenie, że w zakres oferty nie wchodzi wyposażenie pomieszczeń od D.0.09 do D.0.23. W zestawieniu wyposażenia nie ujęto tych pomieszczeń.

Odpowiedź 1)

Zamawiający potwierdza, że w zakres oferty nie wchodzi wyposażenie pomieszczeń od D.0.09 do D.0.23 zgodnie załącznikami “Zestawienie wyposażenia cz. A” i “Zestawienie wyposażenia cz. B”.

Pytanie 2)


Dotyczy konstrukcji drewnianej (dźwigary z drewna klejonego) nad salą gimnastyczną – proszę o określenie, czy dźwigary dachowe poz. RD.1 z drewna klejonego należy zabezpieczyć p.poż. jak dla głównej konstrukcji nośnej do R120, czy jak dla konstrukcji dachowej do R30. Proszę o potwierdzenie lub inną informację, że płatwie z drewna należy zabezpieczyć do R30.

Prosimy wskazać środki do zabezpieczenia p.poż. konstrukcji drewnianej dopuszczone przez projektanta. Środek Hartzlain Decor nie jest preparatem ogniochronnym (opis konstrukcyjny, punkt 10).

Prosimy o sprecyzowanie, czy zabezpieczenia drewna oraz p.poż. rozpatrywać według opisu architektonicznego czy konstrukcyjnego (według punktu 10 opisu konstrukcyjnego wszystkie elementy z drewna klejonego o najmniejszym wymiarze przekroju mierzącym co najmniej 12,0 cm klasyfikuje się jako nierozprzestrzeniające ognia – NRO).

Odpowiedź 2)

Zamawiający informuje, iż elementy konstrukcyjne dachu zabezpieczyć do R 30. Zabezpieczenie elementów rozpatrywać z projektem konstrukcji i projektem architektonicznym. Elementy z drewna klejonego zaprojektowano w sposób prawidłowy. Do zabezpieczeń stosować solne impregnaty przeciwogniowe dopuszczone do obrotu i stosowania Atestem Państwowego Zakładu Higieny Nr B-671/93 oraz świadectwem Instytutu Techniki Budowlanej Nr 951/93 .

Z up. Wójta Gminy

mgr Rozalia Adamska
SEKRETARZ GMINY