

Dobra, dnia 17 czerwca 2016 r.

Wszyscy Wykonawcy

WKI.ZP.271.21.2016.LT

Dot.: Przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „**Rozbudowa szkoły podstawowej w Dobrej**”.

ZESTAW PYTAŃ NR 1

Zamawiający informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „**Rozbudowa szkoły podstawowej w Dobrej**”, wpłynęły pytania od Wykonawców. W związku z tym, na podst. art. 38 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) wyjaśniamy:

Pytanie 1)

Ze względu na fakt, iż podłogi sportowe montowane w halach sportowych powinny być wykonane zgodnie z obowiązującą w tym zakresie normą PN EN 14904:2006 – prosimy o potwierdzenie, że wykonawca winien przedłożyć deklarację właściwości użytkowych potwierdzających zgodność zamontowanej w hali podłogi sportowej, **dotycząca całego systemu podłogi sportowej**, z wyżej przywołaną normą.

Odpowiedź 1)

Zamawiający potwierdza, że wykonawca winien przedłożyć deklarację właściwości użytkowych potwierdzających zgodność zamontowanej w hali podłogi sportowej z normą PN EN 14904 lub EN 14904 dla całego systemu podłogi wraz z odpowiednimi certyfikatami wymaganymi w dokumentacji.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w przypadku użycia w projekcie budowlano – wykonawczym, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót nazwy producenta, znaku towaru, patentu, pochodzenia w odniesieniu do określonych materiałów i urządzeń, Zamawiający wymaga, aby traktować takie wskazania jako przykładowe i dopuszcza zastosowanie przy realizacji zamówienia urządzenia, materiały o równoważnych parametrach nie gorszych niż wskazane.

Pytanie 2)

Prosimy o wskazanie przez Zamawiającego podłogi równoważnej do projektowanej. Proszę wskazać taką podłogę, która parametrami będzie równoważna do projektowanej.

Odpowiedź 2)

Zamawiający informuje, iż minimalne wymagania dla podłogi sportowej winny wynosić:

- konstrukcja podłogi oparta na sklejce liściastej
- grubość nawierzchni użytkowej – min.3mm do max. 3,9mm
- amortyzacja – min.45%
- odbicie piłki – min.94%
- odkształcenie pionowe – max 3mm
- współczynnik tarcia – 80-110
- reakcja na ogień (dla całej podłogi) – max Cfl i s1
- emisja formaldehydu – klasa E1
- odporność na wgniecenia – max 0,11mm
- certyfikat FIBA dla systemu podłogi
- autoryzacja producenta na podłogę.

Pytanie 3)

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie certyfikowanej, systemowej podłogi ARIM SPORT z nawierzchnią linoleum grubość 3,2 mm zgodnej w 13 parametrach z normą 14904:2009 , jako równoważnej do projektowanej?

Odpowiedź 3)

Zamawiający informuje, iż minimalne wymagania dla podłogi sportowej winny wynosić:

- konstrukcja podłogi oparta na sklejce liściastej
- grubość nawierzchni użytkowej – min.3mm do max. 3,9mm
- amortyzacja – min.45%
- odbicie piłki – min.94%
- odkształcenie pionowe – max 3mm
- współczynnik tarcia – 80-110
- reakcja na ogień (dla całej podłogi) – max Cfl i s1
- emisja formaldehydu – klasa E1
- odporność na wgniecenia – max 0,11mm
- certyfikat FIBA dla systemu podłogi
- autoryzacja producenta na podłogę.

Zup. Wójta Gminy
Rozalia Adamska
mgr Rozalia Adamska
SEKRETARZ GMINY