

Dobra, dnia 20 czerwca 2016 r.

Wszyscy Wykonawcy

WKI.ZP.271.21.2016.LT

Dot.: Przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „*Rozbudowa szkoły podstawowej w Dobrej*”.

ZESTAW PYTAŃ NR 4

Zamawiający informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „*Rozbudowa szkoły podstawowej w Dobrej*”, wpłynęły pytania od Wykonawców. W związku z tym, na podst. art. 38 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) wyjaśniamy:

Pytanie 1)

W dokumentacji przetargowej Zamawiający wskazuje jednoznacznie na podłogę sportową firmy Tarkett system Lumaflex Duo Linosport xf, która jako jedyny system na świecie posiada wykładzinę z fabrycznie naniesioną powłoką poliuretanową oraz posiada certyfikat PIBA! Tym samym Zamawiający spowodował sytuację w której jeden z zainteresowanych wykonawców byłby bardziej uprzywilejowany od pozostałych. Informujemy, iż Zamawiający opisując przedmiot zamówienia jest zobowiązany przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r - Prawo zamówień publicznych. Zgodnie z treścią art. 29 ust. 2 tejże ustawy, opis przedmiotu zamówienia nie może utrudniać uczciwej konkurencji. Stosownie do treści art.7 ust. 1 Prawo Zamówień Publicznych na Zamawiającym spoczywa obowiązek przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców. Zdaniem Naszym w okolicznościach faktycznych sprawy, na podstawie w/w przepisów ustawy oraz w oparciu o uchwałę Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 06.02.2012 sygn. akt. JGO/KD 14/12 można wyciągnąć uzasadniony wniosek, że powyższy opis podłogi sportowej opierający się na rozwiązaniu technologicznym konkretnego, jedyne go producenta, narusza wskazane przepisy Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, gdyż mocno utrudnia uczciwą konkurencję. Dodatkowo należy zwrócić uwagę na art. 30 Prawo Zamówień Publicznych który mówi, że Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia za pomocą cech technicznych i jakościowych, z zachowaniem Polskich Norm przenoszących normy europejskie lub norm innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących te normy. Taką normą jest norma PN EN 14904 która precyzuje wszystkie wymagania techniczne i jakościowe stawiane obecnie podłogom sportowym. Informujemy również o obowiązku dopuszczenia podłogi sportowej równoważnej z opisaną (art. 30 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych), lecz w przypadku kiedy opisany jest produkt jednego producenta znalezienie rozwiązania równoważnego jest niemożliwe. Kolejnym aspektem jest posiadanie przez system certyfikatu federacji FIBA.

Pragniemy zauważyć, że wydawane certyfikaty przez międzynarodowe federacje sportowe nie są dokumentami technicznym a mają jedynie na celu wyeliminowanie pozostałych produktów jako równoważnych. Powyższe certyfikaty wydawane są bez przeprowadzenia jakichkolwiek badań na nawierzchniach a jedynym warunkiem ich otrzymania jest wpłacanie odpowiedniej sumy pieniędzy na konto federacji. W związku z tym kierowanie się certyfikatami jako określeniem walorów technicznych wykładziny jest mylne a ich żądanie przez Zamawiającego jest zbędne w rozumieniu art. 25 ust. 1 ustawy PZP, gdyż są one deklaracjami lobbingsowymi a nie certyfikatami

normalizacyjnymi. Ponadto aby takie certyfikaty miały jakiegokolwiek zastosowanie to ~ obiekt sportowy musi spełniać specjalne wymogi co do organizowania imprez rangi międzynarodowej oraz światowej. Klasyfikowany obiekt musi posiadać określoną ilość miejsc celem pomieszczenia kilkutysięcznej widowni oraz odpowiednie zaplecze w postaci szatni, łazienek itd. Niestety w hali sportowej przy Szkole Podstawowej! spełnienie wszystkich tych wymagań jest nierealne. Ponadto informujemy, iż żadne polskie rozgrywki nie wymagają posiadania atestów dla nawierzchni. W związku z powyższym wnosimy o rozszerzenie konkurencyjności w przedmiotowym postępowaniu, odpuszczenie od wymogu posiadania certyfikatu FIBA i dopuszczenie do udziału systemu sportowego spełniającego wszystkie wymogi normy EN 14904 składającego się z folii paroizolacyjnej, pianki elastycznej gr 15 mm, sklejk brzozonej łączonej na pióro - wpust gr 15 mm oraz nawierzchni z wykładziny linoleum gr 3,2 mm? Jeżeli Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane rozwiązanie to prosimy o wskazanie nawierzchni równoważnej do zaprojektowanej, której Zamawiający ma obowiązek dopuścić zgodnie z zapisami ustawy PZP.

Odpowiedź 1)

Zamawiający informuje, iż minimalne wymagania dla podłogi sportowej winny wynosić:

- konstrukcja podłogi oparta na sklejce liściastej
- grubość nawierzchni użytkowej – min.3mm do max. 3,9mm
- amortyzacja – min.45%
- odbicie piłki – min.94%
- odkształcenie pionowe – max 3mm
- współczynnik tarcia – 80-110
- reakcja na ogień (dla całej podłogi) – max Cfl i s1
- emisja formaldehydu – klasa E1
- odporność na wgniecenia – max 0,11mm
- certyfikat FIBA dla systemu podłogi
- autoryzacja producenta na podłogę.

Zamawiający określając parametry dla podłogi sportowej kierował się zasadą szerokiego spektrum w aspekcie jej wykorzystania. Kierowano się tym, aby zarówno dla zajęć związanych z funkcjonowaniem szkoły oraz rekreacyjnych, istniała również możliwość przeprowadzenia zawodów sportowych wyższej i niższej rangi różnych dyscyplin sportowych oraz spotkań towarzyskich.

Zamawiający chce mieć możliwość wyboru produktu o najwyższej jakości, który zapewniłby użytkownikom komfort korzystania z podłogi podczas zajęć, jak również zawodów sportowych. Norma PN EN 14904 odnosi się wyłącznie do nawierzchni sportowych oraz zawiera w punkcie 2 zbiór norm powiązanych w celu weryfikacji podłogi w zakresie określenia przydatności podłogi do uprawiania wielu dyscyplin sportowych. Nie zawiera natomiast informacji dotyczących konstrukcji, wytrzymałości i selekcji materiałów użytych do wykonania tego typu podłóg. Przyjęcie przez Zamawiającego konstrukcji podłogi opartej na sklejce liściastej ma na celu wyeliminowanie spornych kwestii selekcji materiałów użytych do wykonania konstrukcji podłogi sportowej, do których nie odnosi się przedmiotowa norma. Zamawiający prześledził rynek podłóg sportowych w tym zakresie i ma wiedzę, że co najmniej dwie podłogi, dwóch różnych dostawców spełniają parametry. Certyfikat FIBA jest wystawiany dla wszystkich produktów z szerokiej gamy produktów wyszczególnionych na stronie tej Federacji. Po przeprowadzeniu badań przez akredytowaną jednostkę certyfikacyjną określonych parametrów dla podłóg sportowych, których wymagania często są wyższe niż wymagania stawiane przez normę PN.

WÓJT
Teresa Dera