

Dobra, dnia 20 czerwca 2016 r.

Wszyscy Wykonawcy

WKI.ZP.271.21.2016.LT

Dot.: Przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „*Rozbudowa szkoły podstawowej w Dobrej*”.

ZESTAW PYTAŃ NR 2

Zamawiający informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „*Rozbudowa szkoły podstawowej w Dobrej*”, wpłynęły pytania od Wykonawców. W związku z tym, na podst. art. 38 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) wyjaśniamy:

Pytanie 1)

Zwracamy się z uprzejmym zapytaniem, dotyczącym nawierzchni sportowej, które ma doprecyzować poniższe kwestie:

- 1) Jednym z wymaganych dokumentów jest 10-letnia gwarancja na nawierzchnię sportową. Czy gwarancja dotyczy całego systemu, czy tylko wykładziny, ponieważ z naszej wiedzy wynika, że producent proponowanej nawierzchni daje gwarancję tylko i wyłącznie na samą wykładzinę?
- 2) Wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Informujemy o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez Zamawiającego do obowiązujących przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych i wnosimy o zmianę parametrów wykładziny, dopuszczając do udziału w przetargu innych producentów.

Podstawą niniejszej informacji jest naruszenie przez Zamawiającego postanowień Ustawy – Prawo Zamówień Publicznych zwanej dalej PZP, a w szczególności:

1. art. 7 ust. 1 PZP – poprzez przeprowadzenie postępowania z naruszeniem zasady przestrzegania uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców,
2. art. 29 ust. 1-3 PZP – poprzez opisanie przedmiotu zamówienia w sposób nadmiernie rygorystyczny, wskazujący na produkt jednego producenta Tarkett, co nie jest uzasadnione potrzebami Zamawiającego, ograniczając grono Wykonawców zdolnych do wykonania przedmiotowego zamówienia.

Po wnikliwej analizie rynku wśród producentów profesjonalnych wykładzin sportowych, takich jak Gerflor, Limonta, Grabo, Armstrong, stwierdzamy, że żadna inna firma nie produkuje analogicznego systemu z certyfikatem FIBA. Zamawiający powinien w taki sposób opisywać przedmiot zamówienia aby do przetargu można było wybrać co najmniej dwóch producentów wykładzin i systemów spełniających minimalne wymagania, Proszę o wskazanie takich producentów. Zamawiający, jak wynika z dyrektyw unijnych, powinni otwierać się na konkurencję i w tym celu umożliwiać składanie ofert odzwierciedlających różnorodność rozwiązań technicznych, a konsekwencji brać pod uwagę oferty oparte na równoważnych ustaleniach (oferty równoważne). Zakaz utrudniania uczciwej konkurencji zostanie naruszony, gdy przy opisie przedmiotu zamówienia zamawiający użyje oznaczeń czy parametrów wskazujących konkretnego producenta lub konkretny produkt, działając w ten sposób wbrew zasadzie obiektywizmu i równego traktowania wszystkich podmiotów ubiegających się o zamówienie publiczne. Działaniem wbrew zasadzie uczciwej konkurencji jest również na tyle rygorystyczne określenie wymagań, jakie powinien spełniać przedmiot zamówienia, że nie jest to uzasadnione potrzebami zamawiającego, a jednocześnie ogranicza krąg wykonawców zdolnych do wykonania zamówienia.

Biorąc pod uwagę zapis art. 29 ust. 2 Prawa zamówień publicznych, wystarczy do stwierdzenia faktu nieprawidłowości w opisie przedmiotu zamówienia (a tym samym sprzeczności z prawem) jedynie zaistnienie możliwości utrudnienia uczciwej konkurencji poprzez uniemożliwienie takiej konkurencji. Zamawiający opisał przedmiot zamówienia w sposób ograniczający krąg wykonawców zdolnych do wykonania zamówienia. Zamawiający, opisując przedmiot zamówienia winien unikać wszelkich parametrów oraz wymagań certyfikatów, które wskazywałyby na konkretny produkt lub konkretnego wykonawcę, Naruszeniem przepisów Pzp będzie również nadmierne, rygorystyczne opisywanie przedmiotu zamówienia, nieuzasadnione w żaden sposób potrzebami Zamawiającego. Powyższe potwierdza wiele orzeczeń KIO. Zwracamy uwagę, że zgodnie z ustawą Pzp, gdy Zamawiający dokonuje opisu przedmiotu zamówienia za pomocą norm i jest zobowiązany do wskazania, że dopuszcza rozwiązania równoważne. Wykonawca ma, w takiej sytuacji prawo zaoferować przedmiot zamówienia równoważny z wymogami wynikającymi z takich norm. Dla podłóg sportowych jest to norma PN EN 14904. Wskazać również należy, że ilekroć przedmiot zamówienia jest opisywany za pomocą norm, można przyjąć, że minimalny próg równoważności wyznaczając te normy. Zamawiający wymaga, aby posadzka sportowa posiadała Certyfikat FIBA /Międzynarodowy Związek Piłki Koszykowej. Posiadanie certyfikatów ma na celu wyeliminowanie zastosowania przez wykonawców – produktów równoważnych. Jest to element ograniczania konkurencji i równego traktowania wykonawców. Certyfikaty federacji sportowych, są opiniami wydawanymi bez badania podłogi. Więc nie świadczy to w żaden sposób o jakości podłogi lub wykładziny sportowej. Wyżej wskazanie certyfikaty to nie jest dokument potwierdzający wymaganą jakość nawierzchni, nie jest dokumentem odnoszącym się do jakichkolwiek parametrów technicznych, norm lecz jest dokumentem mówiącym, że dany producent jest technicznym partnerem danej organizacji. Certyfikat federacji i związków sportowych mają charakter dobrowolny, uzyskuje się je po wpłaceniu określonej kwoty i odnosi się do współpracy pomiędzy firmami produkującymi nawierzchnie a daną organizacją sportową. Dobrowolne uczestnictwo w programie certyfikacyjnym wiąże się z dodatkowymi kosztami, które ponoszone są przez producentów podłóg i nawierzchni. Jednakże posiadanie statusu partnera danej organizacji nie jest związana z parametrami jakościowymi oferowanych nawierzchni, ponieważ wszystkie nawierzchnie podłóg sportowych weryfikowane są pod względem parametrów technicznych w zakresie zgodności z obowiązującą normą PN-EN 14904. Podkreślić więc należy, że jest to deklaracja lobbingsowa a nie certyfikat normalizacyjny, dlatego też nie może on być wymagany przez Zamawiającego, jest więc dokumentem zbędnym w rozumieniu art. 25 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Czy cały obiekt będzie spełnił wymagania FIBA? Aby użytkownik mógł organizować imprezy na szczeblu międzynarodowym, cały obiekt musiałby spełniać wymagania hal sportowych dla FIBA. Jak Zamawiający na tak małym metrażu będzie rozgrywał międzynarodowe rozgrywki? Czy wymóg certyfikatu FIBA nie ma na celu wyeliminowanie wykonawców, którzy mogliby złożyć oferty równoważne? Jednocześnie chcielibyśmy zwrócić Państwa uwagę na fakt, iż aby uzyskać akredytację hali sportowej przez IHF oraz FIBA, hala sportowa musi spełniać m.in. następujące wymagania:

- odpowiednie wymiary (przy piłce ręcznej 44x 22 m)
- widownia min. 3000 miejsc
- zespół szatni, toalet i natrysków dla sportowców (w tym toaleta dla niepełnosprawnych)
- pomieszczenia dla sędziów i trenerów (w tym pomieszczenia pierwszej pomocy) wyposażone w odrębne węzły sanitarne
- pomieszczenia dla VIP-ów
- szatnia i zespół toalet dla widzów dostępny w holu głównym
- pomieszczenia operatorów dźwięku i światła
- pomieszczenia reżysera
- umożliwiać transmisje telewizyjne – tablice elektroniczne i ich odpowiednie rozmieszczenie z możliwością uruchamiania i obsługi ze stolika sędziowskiego
- odpowiednie nagłośnienie hali

- odpowiednia akustyka hali
- odpowiednie oświetlenie hali
- możliwość rozładunku samochodu ciężarowego typu TIR (wjazd na halę)
- odpowiednia ilość miejsc postojowych na parkingu dla autobusów i samochodów osobowych.

Dopuszczenie obiektu do odbywania się w nim rozgrywek uwarunkowane jest poddanie hali sportowej weryfikacji przez polskie związki określonych dyscyplin sportowych. Oprócz sprawdzania zgodności Sali z obowiązującymi przepisami danej dyscypliny obiekt jest poddawany ocenie pod względem bezpieczeństwa zgodnie z ustawą o bezpieczeństwie imprez masowych. Aktualnie budowana hala sportowa nie spełnia zatem wymogów Międzynarodowej Federacji Piłki Ręcznej oraz FIBA. Hala została zaprojektowana jako przyszkolna wielofunkcyjna hala sportowa, w której głównym kryterium doboru pokrycia podłogowego jest jego jak największa uniwersalność, trwałość, bezpieczeństwo i niskie koszty eksploatacji. Wnosimy zatem o odstąpienie od żądania certyfikatu FIBA.

Odpowiedź 1)

Zamawiający określając parametry dla podłogi sportowej kierował się zasadą szerokiego spektrum w aspekcie jej wykorzystania. Kierowano się tym, aby zarówno dla zajęć związanych z funkcjonowaniem szkoły oraz rekreacyjnych, istniała również możliwość przeprowadzenia zawodów sportowych wyższej i niższej rangi różnych dyscyplin sportowych oraz spotkań towarzyskich.

Zamawiający chce mieć możliwość wyboru produktu o najwyższej jakości, który zapewniłby użytkownikom komfort korzystania z podłogi podczas zajęć, jak również zawodów sportowych. Norma PN EN 14904 odnosi się wyłącznie do nawierzchni sportowych oraz zawiera w punkcie 2 zbiór norm powiązanych w celu weryfikacji podłogi w zakresie określenia przydatności podłogi do uprawiania wielu dyscyplin sportowych. Nie zawiera natomiast informacji dotyczących konstrukcji, wytrzymałości i selekcji materiałów użytych do wykonania tego typu podłóg. Przyjęcie przez Zamawiającego konstrukcji podłogi opartej na sklejce liściastej ma na celu wyeliminowanie spornych kwestii selekcji materiałów użytych do wykonania konstrukcji podłogi sportowej, do których nie odnosi się przedmiotowa norma. Zamawiający prześledził rynek podłóg sportowych w tym zakresie i ma wiedzę, że co najmniej dwie podłogi, dwóch różnych dostawców spełniają parametry. Certyfikat FIBA jest wystawiany dla wszystkich produktów z szerokiej gamy produktów wyszczególnionych na stronie tej Federacji. Po przeprowadzeniu badań przez akredytowaną jednostkę certyfikacyjną określonych parametrów dla podłóg sportowych, których wymagania często są wyższe niż wymagania stawiane przez normę PN.

Ponadto Zamawiający informuje, iż Wykonawca winien przedłożyć deklarację właściwości użytkowych potwierdzających zgodność zamontowanej hali sportowej z normą PN EN 14904 lub EN 14904 dla całego systemu podłogi wraz z odpowiednimi certyfikatami wymaganymi w dokumentacji.

Zamawiający informuje również, iż minimalne wymagania dla podłogi sportowej winny wynosić:

- konstrukcja podłogi oparta na sklejce liściastej
- grubość nawierzchni użytkowej – min.3mm do max. 3,9mm
- amortyzacja – min.45%
- odbicie piłki – min.94%
- odkształcenie pionowe – max 3mm
- współczynnik tarcia – 80-110
- reakcja na ogień (dla całej podłogi) – max Cfl i s1
- emisja formaldehydu – klasa E1
- odporność na wgniecenia – max 0,11mm
- certyfikat FIBA dla systemu podłogi
- autoryzacja producenta na podłogę.

WÓJT
Teresa Derc