

URZĄD GMINY DOBRA  
Wydział ds. Komunalnych i Inwestycji  
ul. Szczecińska 16a  
72-003 Dobra

GINA DOBRA  
Ul. Szczecińska 16 a  
72-003 Dobra

Nasz znak:WKI.WT.7021.101.2015.EP

Data: 2015-08-03

W odpowiedzi na podanie w sprawie wydania warunków technicznych przyłączenia do kanalizacji deszczowej dla planowanej inwestycji polegającej na rozbudowie szkoły podstawowej na działce Nr 20 w miejscowości **Bezrzecze** oświadczam, że:

1. Włączenie zaprojektować do istniejącej kanalizacji deszczowej na terenie działki. Na przyłączy na terenie działki należy przewidzieć montaż studzienki kontrolnej.
2. Do kanalizacji deszczowej wolno wprowadzać tylko i wyłącznie wody deszczowe i gruntowe.
3. Trasę projektowanego przyłącza kanalizacji deszczowej należy uzgodnić ze wszystkimi użytkownikami i właścicielami uzbrojenia podziemnego oraz właścicielami gruntów, przez które będzie przebiegała.
4. Zastrzega się również prawo dokonania uzgodnień na etapie projektu technicznego.
5. Kolidzję projektowanego przyłącza z istniejącą infrastrukturą techniczną należy usunąć na własny koszt pod nadzorem eksploatatora.
6. Termin ważności niniejszych warunków – 12 miesięcy od daty wystawienia.

Z up. Wójta Gminy  
*Irena Ziental*  
Kierownik Wydziału  
ds. Komunalnych i Inwestycji

OTRZYMUJĄ:

1. Adresat
2. Aa