



- UWAGI:
1. Pod istniejącą linią napowietrzną 15kV zbudowany będzie retencyjny zbiornik wody deszczowej.
  2. Wysokość zawieszenia przewodów i zastosowane obostrzenia pozwolą na użycie sprzętu ciężkiego (spychacze) do wysokości 2,5m.
  3. Wykonanie wykopów bezpośrednio pod linią napowietrzną 15kV przy użyciu koparki zaleca się wykonać po wyłączeniu spod napięcia i przy nadzorze pracownika ENEA.
  4. Wysokości zawieszenia przewodów na słupach określono na podstawie katalogu LSN-70/ZN z 1984 r., na podstawie którego mogła być ww. linia budowana.

	<b>nazwa inwestycji:</b> <b>GMINA DOBRA</b> 72-003 DOBRA; ul. SZCZECIŃSKA 16A <b>adres inwestycji:</b> GMINA DOBRA - M. BEZRZECZE MIASTO SZCZECIN				
<b>GŁÓWNY PROJEKTANT</b> mgr inż. ZBIGNIEW WOŹNIAK - specjalność: instal. - inst. 282/Sz/83					
<b>inwestor:</b> SIECI ELEKTROENERGETYCZNE <b>projektant:</b> inż. RYSZARD FILPOWICZ - spec.: sieć i instal. elek. 13/Sz/89 <b>opracowanie:</b> mgr inż. WŁADYSŁAW PODGÓRSKI - spec.: instal. elek. 91/84					
<b>nazwa inwestycji:</b> BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ, ZBIORNIKA RETENCYJNEGO ZBM Z URZĄDZENIAMI DO PODCZYSZCZANIA WÓD DESZCZOWYCH PRZY UL. ROZMARYNOWEJ ORAZ REMONT RZĘKI BUKOWEJ OD ZBIORNIKA DO UL. MODREJ WRAZ Z PRZEBUDOWĄ KOLIDUJĄCEGO UZBROJENIA NA TERENIE BEZRZECZA I SZCZECINA <b>nazwa opracowania:</b> TOM V - SKALOWANIE ODCINKA LINII ELEKTROENERGETYCZNEJ 15kV nr 145 <b>nazwa rysunku:</b> PRZESKÓJ LINII NAPIĘCIOWEJ 15kV NAD ZBIORNIKIEM RETENCYJNYM <table><tr><td><b>Biuro Projektów "INBUD" s.c.</b> ul. Dąbrowskiego 1a, 70-100 Szczecin tel./fax +48 (0)11 486 33 95</td><td>nr umowy / opinia: WKI.ZP.MP.342-46/10r - 564/2010 data oprac.: KWIECIEŃ 2014r.</td><td>skala rysunku: 1:100</td><td>rysunek nr: 3</td></tr></table>		<b>Biuro Projektów "INBUD" s.c.</b> ul. Dąbrowskiego 1a, 70-100 Szczecin tel./fax +48 (0)11 486 33 95	nr umowy / opinia: WKI.ZP.MP.342-46/10r - 564/2010 data oprac.: KWIECIEŃ 2014r.	skala rysunku: 1:100	rysunek nr: 3
<b>Biuro Projektów "INBUD" s.c.</b> ul. Dąbrowskiego 1a, 70-100 Szczecin tel./fax +48 (0)11 486 33 95	nr umowy / opinia: WKI.ZP.MP.342-46/10r - 564/2010 data oprac.: KWIECIEŃ 2014r.	skala rysunku: 1:100	rysunek nr: 3		