

Dobór słupa krańcowego								Tabela nr 1
Przekrój przewodów AFL-6	Naciąg 1 przewodu Np (daN)	Obciążenie słupa Pz=z wykresu (daN)	Naciąg słupa Pu=3xNp (daN)	Naciąg wypadkowy słupa $P_{uw}=(P_u^2+P_z^2)^{1/2}$ (daN)	Przyjęty typ żerdzi	Dopuszczalne obciążenie słupa Fx (daN)	Przyjęty typ słupa	Uwagi
3x70	581	320	1743	1772,13	E-12/12	2400	Kgo- 12/2x12	