



Zakład Usług Kominiarskich
Wiesław Misztela
Ul. Piekary 10-11
Tel/fax 4 89 16 19
Tel.kom. 0 501 173 491
www.kominiarz.szczecin.pl
misztelabros@op.pl

Szczecin 2013-12-02

Publiczna Szkoła Podstawowa
w Mierzynie
ul. Kolorowa 27
72-006 Mierzyn

Dotyczy: inwentaryzacja kanałów kominowych w budynku przy
ul. Welecka 30 w Mierzynie.

Opis przewodów.

- Przewód nr 1 o wymiarach 0,14 x 0,14 x 3,0 mb.**
- Przewód nr 2 o wymiarach 0,14 x 0,14 x 3,5 mb.**
- Przewód nr 3 o wymiarach 0,14 x 0,14 x 5,5 mb.**
- Przewód nr 4 o wymiarach 0,14 x 0,14 x 3,0 mb**
- Przewód nr 5 o wymiarach 0,14 x 0,14 x 3,0 mb.**
- Przewód nr 6 o wymiarach 0,14 x 0,14 x 2,8 mb.**
- Przewód nr 7 o wymiarach 0,14 x 0,14 x 8,0 mb.**
- Przewód nr 8 o wymiarach $\varnothing 150 \times h = 9,5$ mb.**
- Przewód nr 9 o wymiarach 0,14 x 0,14 x 1,0 mb.**
- Przewód nr 10 o wymiarach 0,14 x 0,14 x 1,0 mb.**

Opis podłączeń.

- Przewód nr 1 podłączeń nie stwierdzono.**
- Przewód nr 2 wentylacja poddasze.**
- Przewód nr 3 wentylacja I, sala nr 8.**
wentylacja kor. Parter
wentylacja sala nr 2 parter.
- Przewód nr 4 podłączeń nie stwierdzono.**
- Przewód nr 5 wentylacja łazienka poddasze.**
- Przewód nr 6 podłączeń nie stwierdzono.**

Strona -2-

- Przewód nr 7 wentylacja kotłownia parter.*
Przewód nr 8 C.O. gazowe kotłownia parter.
Przewód nr 9 podłączeń nie stwierdzono.
Przewód nr 10 wentylacja łazienka I.
wentylacja portiernia parter.
wentylacja kotłownia parter.

Stwierdzone nieprawidłowości.

Pion kominowy 9-10, za niski w stosunku do budynku przyległego (Płyta CD ze zdjęciami).

Część podłączeń w obrębie parteru i I-go piętra wykonana do przewodów niedrożnych.

Mistrz Kominarski
Członek Korporacji Kominarzy Polskich
Wiesław Misztela
upr. 11582/82

WŁOCHOWA MŁCINIWI

4,0 mb

3,40 mb

3,40 mb

PANSTWA I

PANSTWA IV

Mistrz Kominiarski

Członek Korporacji Kominiarzy Polskich

Wesław Miszala

Upr. 11582/82

