

URZĄD GMINY DOBRA
Wydział ds. Komunalnych i Inwestycji
ul. Graniczna 24a, 72-003 Dobra
tel. 091-422-39-22

Dobra, 12.05.2009r.

Wszyscy Wykonawcy

WKI.ZP.MP.341-46/09r.

Dot.: Przetargu nieograniczonego na: „**Budowa sieci wodociągowej w Bezzreczu**”

Zamawiający informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na powyższe postępowanie, wpłynęły pytania od Wykonawców. Na podstawie art. 38 ust. 1 i 4 Ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 08.171.1058) wyjaśniamy co następuje:

Pytanie 1) Zwracamy się z zapytaniem czy jest możliwość dopuszczenia armatury i kształtek innych producentów w kosztorysie ofertowym nie występujących w projekcie technicznym.

Odpowiedź 1) Zamawiający informuje, że zgodnie z punktem 8 Projektu Technicznego stanowiącego załącznik do SIWZ:

- *dopuszcza się armaturę i kształtki innych producentów, pod warunkiem wcześniejszego uzyskania akceptacji projektanta, Inwestora i jednostki przejmującej sieć do eksploatacji.*
- *Kształtki do przełączy istniejących przyłączy, nawiertki i zawory zakupić po wykonaniu odkrywek i ustaleniu średnicy i materiału z jakiego zostały wykonane.*

Wobec powyższego Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ oraz w załącznikach.

WÓJT
Teresa Dera