

Dobra, 09.03.2009r.

Wszyscy Wykonawcy

WKI.ZP.MP.341-24/09r.

Dot.: Przetargu nieograniczonego na: „*Sławoszewo, wykonanie oświetlenia - lewa strona ul. Złotej w kierunku Bartoszewa oraz ul. Bursztynowa*”

Zamawiający informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Sławoszewo, wykonanie oświetlenia – lewa strona ul. Złotej w kierunku Bartoszewa oraz ul. Ul. Bursztynowa” wpłynęło pytania od jednego z Wykonawców. W związku z tym, na podst. Art. 38 ust. 1 Ustawa z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 07.223.1655) wyjaśniamy:

Pytanie 1:

W przedmiarze robót, po modyfikacji, oświetlenie zewnętrzne ulicy – Sławoszewo ul. Złota” w pozycji nr 14 sa oprawy typu SGS 103.70W natomiast w zestawieniu materiałów występują oprawy typu SGS 102.100W. Które oprawy należy przyjąć do wyceny?

Odpowiedź 1:

Zamawiający informuje, że do wyceny należy przyjąć oprawy SGS 102/100W.

Pytanie 2:

W przedmiarze robót, po modyfikacji, oświetlenie zewnętrzne ulicy – Sławoszewo ul. Złota w pozycji nr 26 występuje „zajęcie jezdni i chodników drogi gminnej i powiatowej”. Czy w kosztorysie należy uwzględnić tą pozycję?

Odpowiedź 2:

Zamawiający informuje, że opłat za zajęcie pasa nie należy uwzględniać.

Pytanie 3:

Brak schematu szafki oświetlenia zewnętrznego SO-6/3

Odpowiedź 3:

Zamawiający informuje, że dla ulicy Złotej jest schemat ideowy szafki typu SO4/3, ponadto w Internecie można znaleźć schemat ideowy SO6/3.

Z up. Wójta Gminy
Irena Ziemiak
Kierownik Wydziału
ds. Komunalnych i Inwestycji