

Dobra, 27.02.2009r.

Wszyscy Wykonawcy

WKL.ZP.MP.341-24/09r.

Dot.: Przetargu nieograniczonego na: „ Wykonanie oświetlenia – lewa strona ul. Złotej w kierunku Bursztynowej ”

Zamawiający informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Wykonanie oświetlenia – lewa strona ul. Złotej w kierunku Bursztynowej”, wpłynęły pytania od Wykonawców. Na podstawie art. 38 ust. 1 i 4 Ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 08.171.1058) wyjaśniamy co następuje **oraz wprowadzamy następujące zmiany:**

Pytanie 1) W projekcie technicznym wzmianka jest o wysięgach WKŁ 1,5/1,0 natomiast w przedmiarze nie jest to ujęte ?

Odpowiedź 1) Zamawiający informuje, że powinny być wysięgniki WKŁ 1,5/1,0

Pytanie 2) W projekcie technicznym w pkt. Obliczenia techniczne wymienione są dwa obwody, z których:

- Obwód I nie jest opisany i przyjęte jest 21 opraw
- Obwód II jest opisany i przyjęte jest 21 opraw.

Natomiast w przedmiarze jest wymienione tylko 21 opraw i słupów. Prosimy o wyjaśnienie ile konkretnie jest opraw i słupów do zamontowania w w/w przetargu.

Odpowiedź 2) Zamawiający informuje, że są dwa obwody 21 słupów i 15 słupy. Zamawiający wprowadza zmianę w przedmiarze. Zmiana polega na wprowadzeniu obwodu z 15 słupami.

Pytanie 3) Prosimy także o umieszczenie schematu ideowego oświetlenia zewnętrznego, ponieważ takowy nie jest umieszczony w załączniku nr 7 – projekty techniczne.

Odpowiedź 3) Zamawiający załącza schemat dla oświetlenia ul Złotej i Bursztynowej.

Z up. Wójta Gminy

Irena Ziental
Kierownik Wydziału
ds. Komunalnych i Inwestycji