

URZĄD GMINY DOBRA
Wydział ds. Komunalnych i Inwestycji
ul. Graniczna 24a, 72-003 Dobra
tel. 091-422-39-22

Dobra, 06.02.2009r.

Wszyscy Wykonawcy

WKL.ZP.MP.341-09/09r.

Dot.: Przetargu nieograniczonego na: „Zagospodarowanie boiska w Bezzeczu – wykonanie światlenia”

Zamawiający informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Zagospodarowanie boiska w Bezzeczu – wykonanie oświetlenia”, wpłynęły pytania od Wykonawców. Na podstawie art. 38 ust. 1 i 4 Ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 08.171.1058) wyjaśniamy co następuje oraz wprowadzamy następujące zmiany:

Pytanie 1) Dlaczego w kosztorysie są ujęte dodatkowe układy zapłonowe typu ZVF 320 MHN-LA 0,4kW do projektorów typu MVP 506 /A/59 "Philips" skoro w tych projektorach jest już zabudowany układ zapłonowy?

Odpowiedź 1) Zamawiający informuje, że w kosztorysie pomyłkowo są ujęte dodatkowe układy zapłonowe typu ZVF 320 MHN-LA 0,4 kW do projektów typu MVP 506 /A/59 „Philips”. Zamawiający dokonuje zmiany polegającej na wykreśleniu w/w pozycji z kosztorysu.

Z up. Wójta Gminy
Irena Ziętał
Kierownik Wydziału
ds. Komunalnych i Inwestycji