

URZĄD GMINY DOBRA
Wydział ds. Komunalnych i Inwestycji
ul. Graniczna 24a, 72-003 Dobra
tel. 091-422-39-22

Dobra, 19.01.2009r.

Wszyscy Wykonawcy

WKI.ZP.MP.341-03/09r.

Dot.: Przetargu nieograniczonego na: „Modernizacja dróg na terenie Gminy Dobra z płyt żelbetowych pełnych”

Zamawiający informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Modernizację dróg na terenie Gminy Dobra z płyt żelbetowych pełnych” wpłynęło pytanie od Wykonawcy. W związku z tym, na podst. Art. 38 ust. 1 i 4, Ustawa z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 08.171.1058) wyjaśniamy:

Pytanie 1:

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość stosowania płyt drogowych żelbetowych pełnych używanych.

Odpowiedź 1:

Wszelkie parametry określające jakość materiałów są ujęte w Załączniku nr 8 do SIWZ. Zgodnie z działem D-10.03.01 (Tymczasowe nawierzchnie z elementów prefabrykowanych – płyty drogowe żelbetowe pełne), pkt 2.3, Płyty drogowe, stosowane do wykonania tymczasowych nawierzchni powinny odpowiadać wymaganiom BN-80/6775-03/01 [2] i BN-80/6775-03/02 [3]. Kolejne podpunkty podają m. in. Typy i rodzaj płyt, ich kształt i wymiary, wygląd zewnętrzny, dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawędzi płyt, ich możliwe odchyłki od wymiarów oraz sposób składowania.

Z up. Wójta Gminy
Irena Ziemiak
Kierownik Wydziału
ds. Komunalnych i Inwestycji