Punkty osnowy geodezyjnej brak podlegają ochronie art. 15, art. 48 ust. 1 pkt 3 Prawa geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 1989r. Nr 30, poz. 163 z późniejszymi zmianami)

OBIEKT: obr. Dobra ul. Tulipanowa, Frezjowa, Konwaliowa Kamelowa, Sportowa powiat policki gmina Dobra	**GeoBartS** Bartosz Staniszewski ul. Fioletowa 26/8 70-781 Szczecin tel. 0 606 73 96 68 Regon 320306078 NIP 855-218-70-47 (Jednostka wykonawstwa geodezyjnego.)
SKALA 1: 500	
Wykonano metodą: Sieciowania, kratownica, relacje	Wykonano w ramach roboty geodezyjnej RZPO 28/B/2007 Zgłoszonej w PODGiK w Policach
Kierownik roboty: Grzegorz Staniszewski nr upr. GUGiK 12826	
Wśród obiektów sąsiadujących przy wykonywaniu: 1. mapy zasadniczej w skali 1 : 500 2. ewid. - MAŁGAŁA ul. Kolejowa 1/1000 ark. nr. 56,62,64,66, 68 3. danych branżowych części uzbrojenia podziemnego 5. pomiaru dodatkowych elementów Długość wydań dowiadczeń Ilość wydań dowiadczeń elementów służą zagospodarowaniu przestrzennemu (linie rozgraniczenia, osie ulic,)	
Informacje dodatkowe: Zakres: —— ——	

Na mniejszym wśród mają wykazano następujące projekty obiektów budowlanych, w tym odcinki podziemnego terenu:

30/07 – r, s, w, g	49/04 – proj. g	418/06 – g	313/05 – w, k, w, g
284/06 – r, s, w, g	644/04 – r	201/01 – s, g	132/04 – w
313/05 – r, s, w, g	146/05 – s	183/05 – s, w, k, g	148/07 – w, r
14/08 – r	623/07 – r, w, k, g	121/07 – s	158/06 – r
216/07 – w, w, k, g	642/07 – r, s, w, g	60/04 – w, w, k, g	186/05 – r
217/05 – s, g	691/07 – s, k	81/07 – s, w, k, g	185/07 – w, w, k, g
41/07 – s, g	691/07 – s, w, k, g	312/05 – s, w, k, g	190/04 – s, w, k, g
416/07 – w, k, g	691/07 – s, w, g	362/07 – s, w	
465/07 – w, k, w, g	711/06 – s, w, r	287/04 – w, r	
42/07 – w, k, g	702/06 – s	25/08 – s, k, w, g	

Udrożnienie podziemne urządzenia na płaszczyźnie:

1. danych branżowych – z liczy S
2. odbiorcom utrzymania przekazu operacyjnej dyspozycji
3. z liczy
4. bezpośrednich pomiarów powykonawczych
5. bez liczy

W wyniku, z tym w częściach 1 i 2 na geoarchiwum, są kompromisów, z dokładność potrzeba udrożnić jest różna od dokładności katastralnych mapy.

Wszelkie trwałe obiekty budowlane podlegają wytyczeniu przez jednostkę wykonawstwa geodezyjnych. Nie wskazuje się tutaj w takiem wypadku na brak udrożnień podziemnych, które nie stanowią zagrożenia dla inwestycji i o których brak informacji w ewid. branżowych

Aktualność wśród na dzień:
12.12.2007r.

Wpisano do rejestru wśród w:

(miejsce na pieczątkę)

SZCZECIN, dnia 12.12.2007r.

Kierownik jednostki wykonawstwa geodezyjnego
Bartosz Staniszewski
DODBA

UWAGA
W miejscach przejścia kabli energetycznych pod jezdniami oraz przy wjazdach na tereny posesji kable układać w rurze ochronnej ARDT Ø110mm.
Każdy kabel układać w oddzielnej rurze.
Dodatkowo należy ułożyć 50% przepustów do ilości układanych kabli.

LEGENDA

projektowany słup typu MABŌ 07 z oprawą typu Malaga-2 z żarówką SON-70W

linia kablowa YAKY 4x35mm²

OBIEKT: OŚWIETLENIE ULIC DOBRA,UL. FREZJOWA, KONWALIOWA, TULIPANOWA				
Rodzaj opracowania: OŚWIETLENIE ULIC	Imie i Nazwisko	Podpis	Data:	INWESTOR GMINA DOBRA
Projektował:	J.KUBLICKI		12.2007	
nr upr.	48/SZ/76			Nr Rys. 1
Opracował:	M. KUBLICKI			
Sprawdził:	Z.ULIŃSKI			
nr upr.	72/SZ/76			