

URZĄD GMINY DOBRA

Wydział ds. Komunalnych i Inwestycji
ul. Graniczna 24a, 72-003 Dobra
tel. 091-422-39-22

Dobra, dn. 10.06.2008r.

Wszyscy Wykonawcy

WKI.ZP.SG.341-28/08r.

Dot.: Przetargu nieograniczonego na: „Budowę sieci wodociągowej od hydroforni do drogi krajowej w m. Skarbimierzyce”

Zamawiający wyjaśnia, że w celu ułatwienia przygotowania oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na *Budowę sieci wodociągowej od hydroforni do drogi krajowej w m. Skarbimierzyce* doprecyzowuje odpowiedź udzieloną na pytanie nr 2 w wyjaśnieniach z dnia 09.06.2008r. zgodnie z zapisem art. 38 ust. 1 Ustawa z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 07.223.1655)

Pytanie 1

Prosimy o podanie średnicy i materiału z jakiego jest wykonany istniejący przewód wodociągowy, do którego nastąpi przełączenie.

Odpowiedź 1

Zamawiający wyjaśnia, że dane techniczne istniejącego przewodu wodociągowego jest podany w projekcie technicznym stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ.

Istniejący przewód wodociągowy, do którego nastąpi przełączenie wykonany jest z materiału PVC o średnicy fi 160mm.

Z up. Wójta Gminy

Irena Ziental
Kierownik Wydziału
ds. Komunalnych i Inwestycji