



Istn. węzeł kablowy typu WK-8  
na ul. Mierzyńskiej przy dz nr 466

**UWAGA**  
Kabel układać w ziemi na głębokości 0,7m  
na podsypce z piasku  
do odbioru dostarczyć protokół  
rezystencji uziomu szafki oświetlenia  
ulicznego  
obudowę RBK-□□ przystosować do plombowania

**SCHEMAT IDEOWY ZASILANIA SZAFY OŚWIETLENIA ULICZNEGO  
SZYBKE SAMOCZYNNNE WYŁĄCZANIE ZASILENIA**

<b>OBIEKT OŚWIETLENIE ULICY MIERZYN UL. MIERZYŃSKA</b>			
Rodzaj opracowania SCHEMAT IDEOWY			
	Imię i Nazwisko	Podpis	Data
Projektował	JKUBLIŃSKI		08.2006
Nr upr.	48/SZ/76		
Opracował	MKUBLIŃSKI		Nr Rys.
Sprawił	ZULIŃSKI		
Nr upr.	72/SZ/76		